Výkres vytvořil program pp_vod
KATASTRY
DRUH POVRCHU
VZDÁL. OBJEKTŮ A VRCHOL. BODŮ
OZNAČENÍ VRCHOLOVÝCH BODŮ

(c)AutoPEN Liberec, tel:481120160, autopen@volny.cz

Sokolov
asfalt

39.45 | 21.07 | 10.58 | 37.65 | 12.69 | 42.31 | 1.68 | 10.07 | 19.42 | 19.65 | 18.40 | 34.40

Vb L Vb

Sokolov–u.P.Bezruče vodovod – 2.etapa

MĚŘÍTKA 1:500/100



HLOUBKA VÝKOPU: 1.85 | 1.85 | 1.72 | 1.85 | 1.80 | 1.83 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 2.03 | 1.85 | 1.85 | 1.91 | 1.88 | 1.85 | 1.68 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85

KÓTA VÝKOPU: 399.74 | 399.61 | 399.79 | 399.52 | 399.49 | 399.49 | 399.55 | 399.44 | 399.54 | 399.52 | 399.42 | 399.41 | 399.40 | 399.36 | 399.28 | 399.20 | 399.17 | 399.07 | 398.91 | 398.94 | 398.94 | 398.92 | 398.82 | 398.88 | 398.74 | 398.76 | 398.67 | 398.65 | 398.67 | 398.67 | 398.74 | 398.70 | 398.80 | 398.80 | 398.84 | 398.94 | 398.84 | 399.00 | 398.90 | 398.80 | 399.13 | 399.07 | 399.17 | 399.19 | 399.23 | 399.19 | 399.43 | 399.54 | 399.55 | 399.45 | 399.51 | 399.61 | 399.61 | 399.61 | 399.51

KÓTA DNA POTRUBÍ: 401.59 | 401.37 | 401.21 | 401.21 | 401.24 | 401.25 | 401.26 | 401.26 | 401.41 | 401.40 | 399.36 | 399.28 | 399.20 | 399.17 | 400.92 | 400.79 | 400.79 | 400.76 | 399.01 | 398.91 | 398.91 | 400.85 | 398.92 | 398.82 | 398.88 | 400.59 | 398.84 | 398.74 | 398.76 | 398.67 | 398.65 | 398.67 | 398.67 | 400.40 | 398.74 | 400.57 | 398.80 | 398.70 | 398.80 | 400.65 | 398.80 | 400.52 | 398.94 | 398.84 | 400.75 | 399.00 | 398.90 | 398.80 | 400.88 | 399.13 | 399.03 | 399.07 | 400.92 | 399.17 | 399.07 | 401.04 | 399.19 | 399.23 | 399.19 | 399.43 | 399.54 | 399.55 | 401.30 | 399.45 | 401.36 | 399.51 | 399.61 | 399.61 | 401.38 | 399.61 | 399.51

KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU

SROVNÁVACÍ ROVINA: 380

STANIČENÍ [km/m]: 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.409

DN[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]: DN100–litina–267.50

SKLON[%]–DÉLKA[m]: –10.3–21.29 | –2.0–55.19 | –10.5–44.96 | –3.9–7.69 | –8.4–20.33 | –13.3–14.28 | 12.7–19.71 | 3.2–31.19 | 8.7–14.99 | 12.0–13.37 | 15.8–16.44 | 15.1–1.68

SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ – TVÁRNÁ LITINA

a) V KOMUNIKACI b) VE VOLNÉM TERÉNU



ŠÍŘKA DNA VÝKOPU PŘI KLADENÍ POTRUBÍ – DLE ČSN EN 1610

DN	NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY (OD + x) m		
	zapažená rýha	nezapažená rýha	
		$\beta > 60°$	$\beta \leq 60°$
≤ 225	OD + 0,40	OD + 0,40	

U údajů OD + x odpovídá x/2 nejmenšímu pracovnímu prostoru mezi troubou a stěnou rýhy popř. pažením, kde OD je vnější průměr trouby v m
β úhel sklonu stěny nezapažené rýhy, měřený k vodorovné ose

POZNÁMKA

- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNO VYTÝČIT STÁV. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, JEJICH POLOHA NA VÝKRESECH JE POUZE ORIENTAČNÍ PODLE ZÁKRESŮ JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ VEDENÍ
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNO UPŘESNIT HLOUBKU A PRŮBĚH STÁVAJÍCÍ STOKY A EVENTUELNĚ UPRAVIT NAVRŽENÝ PODÉLNÝ PROFIL (ZA ČÁSTI PROJEKTANTA)
- PŘI POKLÁDCE POTRUBÍ BUDOU DODRŽENY POKYNY KONKRÉTNÍHO VÝROBCE POTRUBÍ
- VÝKOPY BUDOU PAŽENÉ – TYP PAŽENÍ BUDE SPECIFIKOVÁN S OHLEDEM NA MÍSTNÍ GEOLOGICKÉ PODMÍNKY
- VHODNOST VYTĚŽENÉ ZEMINY NA OBSYP POTRUBÍ BUDE POSOUZENA PŘI STAVBĚ ZA ČÁSTI PROJEKTANTA A GEOLOGA
- PROKÁŽE–LI SE NEVHODNOST VYTĚŽENÉ ZEMINY PRO OPĚTOVNÝ ZÁSYP, BUDE VYTĚŽENÁ ZEMINA NAHRAZENA MATERIÁLEM VHODNÝM PRO ZÁSYP VÝKOPU
- PŘI NAPOJOVÁNÍ NA STÁVAJÍCÍ SÍTĚ BUDE PŘÍTOMEN ZÁSTUPCE SPRÁVCE VEDENÍ
- PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH A VÝKOPOVÝCH PRACÍ BUDE PROVÁDĚN HYDROGEOLOGICKÝ DOZOR
- PŘI POKLÁDCE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ BUDE RESPEKTOVÁNA ČSN 73 6005 (Prostorové uspořádání sítí technického vybavení)

Ing. Petra Neubauerová
autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby
Rohová 552/9 • Karlovy Vary 360 05 • IČ 71906452
tel.:+420 732 876 832 • e-mail: neubauerova@centrum.cz

číslo parel :

kraj: Karlovarský	zakázka : 09/2017
obec : Sokolov	datum : 05/2017
investor : Sokolovská vodárenská s.r.o. Nádražní 344, 356 01 Sokolov	stupeň projektu : DPS / formát : A4

Sokolov
ulice P. Bezruče, Odboje, Pionýrů, 5.května
výměna vodovodu

	navrhl : Ing.Petra Neubauerová
	odpovědný projektant : Ing.Petra Neubauerová
	soubor: Sok-Bezruč-PF-2etapa-FIN.dwg
PŘÍloha: PODÉLNÝ PROFIL – řad – 2.etapa	měřítko: 1:500/100 / číslo výkresu D.1.1.4

Projekt je duševním majetkem autora, nesmí být použit a kopírován třetí osobou, jí předán či jinak s ním nakládáno bez jeho písemného souhlasu.