

LEGENDA ČAR:

- PPR (PN20) S 2,5, tv = 50°C
- PPR (PN20) S 2,5 sv = 10 °C

POZNÁMKY:



Rozvody TV budou izolovány dle vyhlášky č. 193/2007
kruhovou izolací se součinitelem tepelné izolace alespoň
 $\lambda_{iz} = 0,040 \text{ W/m.K.}$

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- UMYVADLO
- UMYVADLOVÁ STOLÁKOVÁ TLAKOVÁ BATERIE
- UMYVADLOVÝ SIFON
- SPRCHOVÁ PODOMÍTKOVÁ BATERIE TLAKOVÁ
- SPRCHOVÁ HLAVICE PODOMÍTKOVÁ
- SPRCHOVÁ VPUŠŤ DN100
- PODLAHOVÁ VPUŠŤ DN100

Č.R.	DATUM REVIZE	VYPRACOVAL	VYDAL	POPIS REVIZE

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT				PROJEKTANT AKCE			
Ing. Jan Schrader				Ing. Milan Snopek			
Kosmonautů 1905, 356 01 Sokolov				Švabinského 1729, 356 01 Sokolov			
IČ: 454 09 811, +420 352 605 346,				IČ: 031 22 905 +420 723 769 862			



VYPRACOVAL		Ing. Milan Snopek	KRESLIL	Ing. Milan Snopek	STUPEŇ	DPS	PARČ:	
INVESTOR		Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov			DATUM			01./18
KRAJ		Karlovarský	MO	Sokolov	ZAK.Č.			/
		FORMAT						244
		MĚŘÍTKO						1:50
AKCE: ZŠ Švabinského-oprava podlahy na I. Stupni instalační kanál a oprava sprch v pavilonu tělovýchovy ZŠ Sokolov, Švabinského 1702								
OBSAH: PŮDORYS 2.NP-VNITŘNÍ VODOVOD-stávající stav								
D.1.4.1.5								
Č. VTKR.								