



**Vodohospodářská
společnost Sokolov, s.r.o.**

Váš dopis zn.:	
Ze dne:	
Naše značka:	923/2017
Vyřizuje:	Olga Bulandrová
Kontakt:	Tel: 352 304 250 E-mail: olga.bulandrova@voss.cz
Datum:	6.11.2017

Žadatel:

**Město Sokolov
Odbor rozvoje města
Rokycanova 1929
35601 Sokolov**

**Věc: Stavební úpravy objektu Chráněné dílny Sokolov, č.p. 2048, na p.č. 2436/143, 2436/61
k.ú.Sokolov – vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení.**

K předložené projektové dokumentaci na realizaci stavebních úprav objektu Chráněných dílen Sokolov nemáme připomínky.

Na základě předloženého výpočtu potřeby pitné a požární vody v objektu bude osazen fakturační vodoměr DN32.

Osazení vodoměru provede středisko Vodovody – město, **p. Petr Bari**, t.č.603 545 013.

S pozdravem

Ing. Jiří Braun

Manažer technického útvaru

VODOHOSPODÁŘSKÁ [®]
SPOLEČNOST SOKOLOV, s.r.o.
technická dokumentace a GIS
356 01 Sokolov

Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.

Jiřího Dimitrova 1619 • 35601 Sokolov

Tel.: 601 279 279, 840 111 111 • E-mail: info@voss.cz • www.voss.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl C 2378 u Krajského soudu v Plzni

IČ: 45351325 • DIČ: CZ45351325

pro provoz Rokycany: Stehlikova 131/2 • 33701 Rokycany

by  **VEOLIA**