



Doplnění a úprava stávajícího rozvaděče

INSTALACE NA NA POVRCHU V NOVÝCH INSTALAČNÍCH LIŠTÁCH (NOVÉ LIŠTY V PROVEDENÍ HF)
VŠEČERÁ INSTALACE BUDE PROVEDENA KABELY CXKH-R, CHAH-R B2ca, s1, d0 PŘÍSLUŠNÉ DIMENZE DLE VYHL. 23/2008 Sb. A VYHL. 268/2011 Sb.

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM
OD ZDROJE DLE ČSN 33-2000-4-41 ed. 2
NAPĚTOVÁ SOUSTAVA 3x230/400V, TN-S, 3+PE+N, 50Hz AC (R-KV1, R-KV2)
NAPĚTOVÁ SOUSTAVA 3x230/400V, TN-C-S, 3+PEN, 50Hz AC (RO-3)

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE DOKUMENTACE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ PBŘ, TECHNICKÁ ZPRÁVA A PROJEKT TECHNOLOGIE VÝTAHŮ

Hlavní projektant :		Vypracoval:		Zodpovědný projektant :		Projektování elektrických zařízení Elektroinstalace ve zdravotnictví		
ing. Roman Gajdoš		Bc. Jaroslav Skůra		Bc. Jaroslav Skůra		 EP-PROJECT SKŮRA Závodu Míru 578/5, Karlovy Vary Tel. : +20 605 178 561 e-mail: skura@seznam.cz		
Investor :	Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov							
Objednatel :	Ing. Roman Gajdoš, G-Projekt, Karlovy Vary							
Kraj :	Karlovarský	Zakázka číslo :	EP028-2017					
Obec :	Sokolov	Stupeň :	DPS					
Akce : <div>VÝMĚNA JÍDELNÍCH VÝTAHŮ MATEŘSKÁ ŠKOLA K. H. BOROVSKÉHO 1527 356 01 SOKOLOV D1.4a – Zařízení silnoproudé elektrotechniky</div>						IČO :	734 30 871	Číslo paré :
						Datum :	11/2017	
						Měřítko :	-	
						Číslo přílohy :	D1.4a-3	
						Obsah :		SCHÉMA DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE R0-3