











LEGENDA

	CYKY–J(0) 2–5 x 1,5mm	el.okruhy osvětlení
	CYKY–J 3x2,5mm	el.okruhy zásuvkové
	CYKY–J 5x6mm	el.přívod z RS2 (2.NP)
	Spínač zapuštěný, řaz.1	
	Spínač zapuštěný, řaz.5	
	Tlačítko zapuštěné, řaz.1	
Epk	Osvětlenost lx	
	Zásuvka zapuštěná 230V/16A – jednonásobná	
RS4	Rozvodnice zapuštěná IP30	
E1 – E2	El.osoušeč rukou 230V/1800W, IP23, CYKY–J 3x2,5mm	
E3	CYKY–J 3x1,5mm volný vývod napaječ senzoru pisoáru připojit na okruh osvětlení	
V1	Ventilátor 230V/200W CYKY–J 3x1,5mm volný vývod připojit na okruh osvětlení – doběhové relé	
	Zvýšená ochrana pospojováním	

LEGENDA SVÍTIDEL

A	Svítlidlo LED přisazené, leštěná mřížka, 42W, IP20, d–1250mm, š–250mm, sv.t.–4150 lm
B	Svítlidlo LED přisazené, opálový kryt, 36W, IP20, d–1250mm, š–250mm, sv.t.–3700 lm
C	Svítlidlo LED přisazené, opálový kryt, 28W, IP20, pr.–375mm, sv.t.–2300 lm
N	Svítlidlo LED přisazené, nouzové, 6W, 1 hod., IP20, s piktogramy, autonomní zdroj el.energie

LEGENDA MN

	STK UTP 4x2x0,5mm
	Zásuvka 2xRJ45 zapuštěná

Napěťová soustava: 3NPE stř. 50Hz 400V TN–S
Ochrana před úrazem el.proudem dle ČSN 33 2000–4–41: Automatickým odpojením od zdroje

Vypracoval	Stanislav Brychta	Ing.Klícha Jan - autorizovaný inženýr Expresprojekt - projekční kancelář IČO : 10342311 Mobil : 731 937 233, 603 909 194 email : klichajan@volny.cz web : http://expresprojekt.webuje.cz/	
Zodpovědný projektant	Stanislav Brychta		
Vedoucí projektu	Ing. Klícha Jan		
Investor	Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov	č.zakázky	80852017
Stavba Vestavba tříd do podkroví umělecké školy Staré náměstí č.p. 37, Sokolov, 356 01 D.1.4.d. Silnoproudá elektrotechnika		Datum	2.2017
		Stupeň	dokumentace pro provedení stavby
		Měřítko	1:75
Předmět	Elektroinstalace - Půdorys 4NP - návrhový stav	Č. výkresu	Č. paré
		D.1.4.d.-2	