

# KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

## ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary – Dvory, Česká republika

Číslo jednací: 5330/ZZ/07

Vkarlových Varech dne: 5. 2. 2008

Vytiskuje / linka: Ing. Chlubna / 229  
E-mail: jan.chlubna@kr-karlovarsky.cz

## ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 písm. u) a písm. k) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon), a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), a jako místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

přátelické osobě:

Město Sokolov  
Rokycanova 1929  
356 20 Sokolov  
IČ 00259586

### 1. vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona k provedení stavby vodního díla

### „Sokolov – intenzifikace ČOV“

na pozemcích p. č. 1351/1, 1351/2 a 1353/1, k. ú. Sokolov, město Sokolov, kraj Karlovarský, č. h. p. 1-13-01-128, hydrogeologický rajon „Sokolovská pánev“, kategorie z hlediska TBD: nepodléhá TBD.

Stavba se povoluje v tomto rozsahu:

#### - Stavební část

Hlavní stavební objekty

SO 01 Česlovna

Bouřání

Vybourání stávajících oken

Vybourání betonových bloků pod ocelovými schodišti

Vybourání porušeného základu schodišťové lávky přes přítokové ocelové potrubí DN 1200

Nové konstrukce

*Betonová konstrukce přítokového a odlukového kanálu* – úprava povrchů v závislosti na stupni porušení, demontáž česli Dorr, osazení samočistících česli Fontana®, utěsnění prostupu přítokového ocelového potrubí DN 1200 betonovým zdivem přítokového kanálu

*Výplň otvorů* – dozdívka vybouraných otvorů, osazení plastových oken, nahrazení zkorodovaných spodních vrat, dle potřeby výměna zkorodovaných částí ocelového rámu vrat

*Úpravy povrchů* – odstranění poškozeného omyvatelného nátěru vnitřních povrchů stěn, nový omyvatelný nátěr v prostoru zakrytého betonového přítokového kanálu, nové keramické obklady v prostoru manipulace se štrabky, nová malba vnitřních povrchů stěn a stropu s přísadou proti vzniku plísní

*Venkovní omítky a barevná úprava* - vápenocementová omítka, štuková omítka a finální povrchová úprava omyvatelným otěruvzdorným silikonovým nátěrem

*Zlomečnické konstrukce* – osazení zakrytí betonového přítokového kanálu ze sklolaminátu na novou nosnou konstrukci z ocelových profilů s povrchovou úpravou žárovým pozinkováním, demontáž stávajících zámečnických konstrukcí (zábřadli, přístupová schodiště a žebříky na horní úroveň betonového přítokového kanálu, zakrytí z ocelových poroštů mezi vnitřním lícem obvodové zdi a zdi přítokového kanálu a schodišťová lávka přes přítokové ocelové potrubí DN 1200), osazení novými konstrukcemi z ocelových profilů kotvených do stěn kanálu a obvodového zdiva a z ocelových poroštů výšky 30 mm s povrchovou úpravou žárovým pozinkováním

*Střešní krytina a klempířské výrobky* – položení nového jednovrstvého, mechanicky kotveného hydroizolačního povlaku z fólie PVC-P, položeného na separační vrstvě z netkané geotextilie, dešťové žlaby a svody z titanzinikového plechu bez povrchové úpravy

*Vzduchotechnika* – obnova nátěrů ventilátorů, vzduchotechnických potrubí a ventiláčnických zaluzií

**SO 02 Lapák písku**Bourání

Odstranění betonového zhlaví stěn v celkové výši cca 300 mm od koruny zhlaví

Nové konstrukce

*Betonová konstrukce zhlaví podélných stěn* – ukotvení nové výztuže a napojení nového železobetonového zhlaví obou podélných obvodových stěn, nové koleje pro pojezd repasovaného technologického zařízení

*Úpravy povrchů* – sámací povrchů betonových konstrukcí podle stupně poškození, nové nátěry stávajících zámečnických výrobků

**SO 03 Usazovací nádrže**Bourání a demontáže

Odstranění betonového zhlaví stěn v celkové výši cca 300 mm od koruny zhlaví

Demontáž střední dělicí příčky z PZD desek

Nové konstrukce

*Betónová konstrukce zhlaví podélných stěn* – ukotvení nové výztuže a napojení nového železobetonového zhlaví obou podélných obvodových stěn, nové koleje pro pojezd repasovaného technologického zařízení, náhrada poškozených PZD novými, dvojnásobný kvalitizační nátěr zachovávalých PZD desek

*Úpravy povrchu* – sanace povrchů betonových konstrukcí podle stupně poškození, nové nátěry stávajících zámečnických výrobků

**SO 04 Dešťové zdiře**Bourání

Vybourání obdélníkového otvoru ve střední příčce mezi zdiřemi

Vybourání okna ve zdiři č. 1 k propojení zdiře č. 2 a 1

Nové konstrukce

*Betónové konstrukce* – dělicí železobetonová příčka ve zdiři č. 1

*Úpravy povrchu* – sanace povrchů betonových konstrukcí podle stupně poškození, nové nátěry stávajících zámečnických výrobků

**SO 05 Aktivacíní nádrže**Bourání a demontáže

Demontáž podélných dělicích příček z prefabrikovaných PZD desek, vybourání kotevnic ocelových profilů sloužících pro jejich upevnění

Demontáž pochůzných ocelových lávek z pororostů včetně zábradlí a nosné konstrukce lávek

Vybourání náběhů dna z profilového betonu o příčném průřezu cca 500 mm šířky x 600 mm výšky po obou stranách montovaných příček a dělicích stěn

Vybourání provazně nevyhovujících stavelek v přítokovém kanálu

Nové konstrukce

*Betónové konstrukce* – 4 ks pevných dělicích železobetonových příčných stěn v každé ze tří nádrží (kotevnic do dna a do stěn nádrží), dobetonování vybouraných ploch dna do roviny

*Zámečnické konstrukce* – nové pochůzné lávky z pororostů z využitých a ošetřených částí stávajících demontovaných látek

*Úpravy povrchu* – sanace povrchů betonových konstrukcí podle stupně poškození, nové nátěry stávajících zámečnických výrobků

**SO 06.1 Podélné dosazovací nádrže**Bourání a demontáže

Odstranění betonového zhlaví stěn v celkové výši cca 300 mm od koruny zhlaví

Demontáž střední dělicí příčky z PZD desek

Nové konstrukce

*Betonová konstrukce zhlaví podélných stěn* – ukotvení nové výztuže a napojení nového železobetonového zhlaví obou podélných obvodových stěn, nové koleje pro pojezd nového technologického zařízení, náhrada poškozených PZD novými, dvojnásobný krystalizační náter zachovávalých PZD desek

*Úpravy povrchu* – sanace povrchů betonových konstrukcí podle stupně poškození, nové nátěry stávajících zámečnických výrobků, utěsnění dilatačních spár

**SO 07 Měření**Bourání

Vybourání Venturiho žlabu

Částečné vybourání železobetonového zdiva dna a náběhů na stěnách jímky

Nové konstrukce

*Betonové konstrukce* – po osazení Parshallova žlabu v místě vybouraného Venturiho žlabu osazení a zabetonování tvarovky, doplnění náběhů na přítoku a odtoku, zabetonování prostupu podlahou u kanálku v přístřešku měření

*Vnitřní omítky* – odstranění degradované omítky, její oprava a doplnění novou jádrovou cementovou omítkou se štukovou omítkou

*Úpravy povrchu* – sanace povrchů betonových žlabů podle stupně poškození, nové nátěry stávajících zámečnických výrobků, malba vnitřních povrchů stěn a stropu přístřešku měření s přísadou proti vzniku plísní, očištění venkovní omítky a vysprávka porušených míst a finální povrchová úprava omyvatelným otěruvzdorným silikonovým nátěrem

**SO 08 Povodňová čerpací stanice**Bourání

Odstranění porušeného betonu vnitřních povrchů a zhlaví stěn jímek v celé tloušťce porušené vrstvy

Vybourání 3 ks schodišťových stupňů nabetonovaných na původní schodiště

Nové konstrukce

*Betonové schodiště do strojovny* – nové stupně

*Základový blok pod mazací lisy* – betonový blok pro přemístění stávajících mazacích lisů

finální povrchová úprava omyvatelným otěruvzdorným silikonovým nátěrem

*Typné otvory* – demontáž ocelových dvoukřídlých dveří na rampě na východní fasádě, nové dvoukřídlé dveře z hliníkového plechu

*Střešní krytinu strojovny* – oprava stávající střešní krytiny formou položení nového jednovrstvého, mechanicky kotveného hydroizolačního povlaku z fólie PVC-P, položeného na separační vrstvě z netkané geotextilie

*Klimpritské výrobky* – dešťové žlaby a svody z titanizinkového plechu bez povrchové úpravy

*Úpravy povrchu* – sanace povrchů betonových konstrukcí podle stupně poškození, nové nátěry stávajících zámečnických výrobků, malba vnitřních povrchů stěn a stropu objektu strojovny měření s přísadou proti vzniku plísní, očištění venkovní omítky a vyspráva porušených míst a finální povrchová úprava omyvatelným otěruvzdorným silikonovým nátěrem

## SO 10 Čerpání kalu

### Bourání a demontáže

Odstavení střešní krytiny na pochůzném stropu kolektoru včetně podkladních betonových bloků pod střešní ventilátory

Odtěžení okraje stropních dutinových panelů Spiroll v šířce cca 50 mm

Demontáž a likvidace schodišťových stupňů z ocelových pororostů

### Nové konstrukce

*Pochůzní střešní krytina kolektoru* – nová pochůzná střešní krytina včetně podkladních a ochranných vrstev

*Střešní krytina přilehlého objektu* – oprava stávající střešní krytiny formou položení nového jednovrstvého, mechanicky kotveného hydroizolačního povlaku z fólie PVC-P, položeného na separační vrstvě z netkané geotextilie

*Základové bloky pod čerpadla* – betonové základové bloky pro nové navržena čerpadla

*Klimatické výrobky* – dešťové žlaby a svody z titan-zinkového plechu bez povrchové úpravy

*Zámečnické konstrukce* – nahrazení stávajících schodišťových stupňů z ocelových pororostů u schodiště do prostoru kolektoru a u schodiště na venkovní rampu novými stupnicemi z ocelových pororostů

*Typní otvorů* – nové spodní vyplně ocelových dveří z hliníkového plechu, odrezání stávajících rámu oken a opatření povrchovou úpravou

*Úpravy povrchu* – sanace betonového povrchu spodního lce střešní konstrukce, utěsnění prostupů, nové nátěry stávajících zámečnických výrobků, malba vnitřních povrchů stěn a stropu s přísadou proti vzniku plísní, očištění venkovní omítky a vyspráva porušených míst a finální povrchová úprava omyvatelným otěruvzdorným silikonovým nátěrem

*Technická* – obnova nátěru ventilátorů, vzduchotechnických potrubí a ventilačních žaluzií

## SO 12 Vyrovnávací nádrž

### Bourání

Kompletní demolice objektu

### Nové konstrukce

*Základová deska* – železobetonová základová deska nad kolektorem a rozšířenou částí přilehlých základových pásů

*Vyrovnávací nádrž* – železobetonová nádrž, izolace z minerální rohože, rošt z dřevěných latí pro obklad, obklad z alu-zinkového trapézového plechu, vyspádování nádrže prostým betonem

*Úpravy povrchu* - betonový povrch spádového betonu, který bude ve styku s odpadní vodou bude opatřen ochranným dvojnásobným nátěrem na bázi polyuretanových pryskyřic, odolným proti chemizaci prostředi, který nedovolí vniknout bioplynu do povrchu betonové konstrukce. Vnější svíslý povrch základové desky, vystavený působení agresivní podzemní vody, bude opatřen ochranným penetracním nátěrem a dvakrát asfaltovým lakem. Na okrajích desky bude s ohledem na dodržení zásad bezpečného pohybu obsluhy provedeno výstražné barevné označení žlutocerňými pruhy

### SO 13 Vyhňvací nádrže

#### Bourání a demontáže

Demontáž a likvidace poškozených Copilitových tvárnice v obvodovém plášt stávající komunikacní věže

#### Nové konstrukce

*Základová deska* - základová deska s vytvarovaným nosným kuželovým dnem ze železobetonu pro novou vyhňvací nádrž, ochranná přizdivka z betonových cihel pro ochranu vodotěsné izolace ocelového pláště nádrže

*Vyhňvací nádrž* - nová ocelová nádrž se zateplením

*Opěvnostní komunikacní věže* - doplnění otvorů vzniklých po demontáži poškozených Copilitových tvárnice skleněnými tvárnici stejných rozměrů

*Záměrné výroby* - pochůzná lávka z ocelových profilů a pororošit v horní úrovni nádrže ke stávající komunikacní věži

*Úpravy povrchu* - horní kónický betonový povrch nové základové desky, který bude ve styku s kalen, bude opatřen ochranným dvojnásobným nátěrem na bázi polyuretanových pryskyřic, odolným proti chemizaci prostředi, který nedovolí vniknout bioplynu do povrchu betonové konstrukce. Vnější svíslý povrch kruhové základové desky, vystavený působení agresivní podzemní vody, bude opatřen ochranným penetracním nátěrem a dvakrát asfaltovým lakem. Ocelová konstrukce komunikacní věže a stávající záměrné výroby budou opatřeny novými nátěry. Nové záměrné výroby budou opatřeny povrchovou úpravou žárovým pozinkováním

### SO 14 Budova kalového a plynového hospodářství

#### Bourání

Drobné bourací práce při odstranění stávajících keramických obkladů, podkladních betonů pod měňnou technologii

Bourání prostupu dle potřeb nových trubních rozvodů

#### Nové konstrukce

*Betonové konstrukce* - podkladní betony pod nové technologické zařízení

*Úpravy povrchu* - malba vnitřních povrchů stěn a stropu s přísadou proti vzniku plísní, nové nátěry stávajících záměrných výroby, očištění venkovní omítky a vyspráva porušených míst a finální povrchová úprava omyvatelným otěruvzdorným silikonovým nátěrem

*Sřezání krytinnu* – oprava stávající sítěšní krytiny formou položení nového jednovrstvého, mechanicky kotveného hydroizolačního povlaku z fólie PVC-P, položeného na separační vrstvě z netkané geotextilie

*Klempířské výrobky* – dešťové žlaby a svody z titanizinkového plechu bez povrchové úpravy

*Vzduchotechnika* – obnova nátěrů ventilátorů, vzduchotechnických potrubí a ventilačních žaluzií

## SO 15 Uskládňovací nádrže

### Bourání

Vybourání stávajících kruhových základových desek včetně horní části kruhových základových

pasů

Likvidace stávajících tří nádrží

### Zemní práce

Odězení zeminy uvnitř kruhových základů dvou nádrží umístěných na severní straně objektu

SO 11

Zasypání výkopu vhodným zhutnitelným materiálem, rozproštění ornice a osetí dotčené plochy travním semenem

### Nové konstrukce

*Základové desky* – kruhové železobetonové desky v místě stávajících kruhových základů

*Uskládňovací nádrže* – 2 ks nádrží z železobetonu, izolace z minerální rohože, roši z dřevěných latí pro obklad, obklad z alu-zinkového trapézového plechu, vyspádování nádrží prostým betonem

*Záměrnické výrobky* – komunikace propojení nových nádrží

*Úpravy povrchu* – betonový povrch nového spadového betonu, který bude ve styku s kalem, bude opatřen ochranným dvojnásobným nátěrem na bázi polyuretanových pryskyřic, odolným proti chemizaci prostředí, který nedovolí vniknout bioplynu do povrchu betonové konstrukce. Vnější svislý povrch kruhové základové desky, vystavený styku se zemním prostředím a agresivní podzemní vodou, bude opatřen ochranným penetračním nátěrem a dvakrát asfaltovým lakem. Stávající záměrnické výrobky budou opatřeny novými nátery. Nové záměrnické výrobky budou opatřeny povrchovou úpravou žárovým pozinkováním.

## SO 16 Plynojem

### Bourání a demontáže

Vybourání zděné nadzemní části armaturní komory

Demontáž ocelového zvonu

### Zemní práce

Podzemní část armaturní komory plynojemu včetně okolního prostoru výkopu, který zůstane po zbourání nadzemní části strojovny plynojemu, bude zasypán vhodným zhutnitelným materiálem, bude provedeno rozproštění ornice a osetí dotčené plochy travním semenem

Nové konstrukce

*Záměrné výroby* – nosný prstenec pro uchycení plynosťných membrán, plovoucí strop na leškopu, ocelová vřetovka (horní část plynosťny), ocelové zábradlí po obvodu střechy, ocelový žebřík z podesty pro přístup na střechu, konstrukční úpravy stávajících zámečnických výrobků, zakrytí horní vřetovky částí plynosťnou ocelovými pozinkovanými lakovanými trapézovými plechem

*Úpravy povrchu* – vnitřní povrch železobetonových stěn nádrže, který bude ve styku s plynem, bude sanován a opatřen ochranným dvojnásobným nátěrem na bázi polyuretanových pryskyřic, odolným proti chemizaci prostředí, který nedovolí vzniknout bioplynu do povrchu betonové konstrukce. Zámečnický úprava ocelová konstrukce zvonu a stávající zámečnické výrobky budou opatřeny novými nátěry, nové zámečnické výrobky budou opatřeny povrchovou úpravou žárovým pozinkováním

**SO 17 Hala odvodňování kalu**Bourání

Vybourání obvodových keramzitbetonových panelů

Demontáž stropních panelů

Vybourání zdi kruhového základu

Vybourání zdi tl. 300 mm tvořící opěru pro stropní panel RZT 3/77

Vybourání podlahové betonové desky v úrovni ±0,00 v nepodsklepené části půdorysu

Zemní práce

Odstranění neúnosného podloží až na úroveň základové spáry montovaných železobetonových prefabrikovaných patek

Nové konstrukce

*Nosné svisté konstrukce* – obvodové zdivo v 1. NP a vnitřní nosné zdivo v 1. PP a 1. NP z betonových tvárníc Liapor M365, obvodové zdivo ve 2. NP z tvárníc Liapor SL365, zateplení vnějšího povrchu zdiva, dělicí příčky v 1. NP z betonových tvárníc Liapor M175

*Podrovné nosné konstrukce* – zastropení v úrovni ±0,00 m (železobetonová monolitická deska do bednění, s integrovaným pozedním ztužujícím věncem), železobetonový překlad nad novou nosnou zdi v suterénu, zastropení v úrovni +2,85 m (železová monolitická deska se ztužujícími trámy orientovanými v obou směrech a se ztužujícím obvodovým věncem), prefabrikované betonové překlady nad dveřními otvory

*Podlahy* – podlaha je tvořena horním lícem stropních konstrukcí opatřeným bezprašnou povrchovou úpravou (stěrka)

omítka

*Typné otvory* – dálkové ovládaná hliníková sekční vrata potažená plastem 4200 x 4200 mm, hliníková sekční vrata 2400 x 2400 mm ve stejném provedení, 4 ks plastových otevíracích vyklápěcích oken o rozměrech 1200 x 1300 mm s izolačním dvojsklem, dveře pro přístup do suterénu a do místnosti hygienizace kalu plastové jednokřídlové 800 resp. 900 x 1970 mm, pro možnost dopravy technologického zařízení do suterénu plastové dveře dvokřídlové o rozměrech 1450 x 1970 mm. Dveře budou osazeny do plastových zárubní. V obvodových



střechách osazený budou osazený ventilací AL žaluzie. Prostup ve stropu nad 1. PP v rozmětech 1000 x 1000 mm zakrytý sklolaminátovým poklopem do nerezového rámu

*Zhrovné technické instalace* – instalace nástěnného umyvadla v denní místnosti, úprava rozvodu vody

*Kolace* – proti zemní vlhkosti (asfaltové pásy), tepelná (kontaktní zateplovací systém obvodového zdiva)

*Sféšní krytina* – oprava stávající střešní krytiny formou položení nového jednovrstvého, mechanicky kotveného hydroizolačního povlaku z fólie PVC-P, položeného na separační vrstvě z netkané geotextilie

*Klimpiřské výrobky* – dešťové žlaby a svody z titan-zinkového plechu bez povrchové úpravy

*Zámečnické výrobky* – nová jednoramenná ocelová schodiště pro přístup do suterénu a 2. NP, nosná konstrukce schodišť a podesty z válcovaných ocel. profilů, pochůzí část ze svařovaných pozinkovaných porořů. válcovaný ocelový nosník 1200 na podhledu stropu nad 1. NP pro dopravu technologie do suterénu, odtímatelné zábradlí kolem stropu nad 1. NP

*Úpravy povrchu* – vnitřní povrch železobetonových stropních konstrukcí bude opatřen ochranným dvojnásobným krystalizačním nátěrem odolným proti chemizaci prostředí. Vnitřní povrchy zdiva v 1. NP, s výjimkou denní místnosti a místnosti rozvodny, a vnitřní líc nového obvodového zdiva ve 2. NP bude opatřen keramickými bělinovými obklady do výše 2,00 m. V suterénu objektu bude provedena obnova omývatelného nátěru na celou výšku podlaží. V celém objektu bude provedena nová malba stěn s přísadou proti vzniku plísní. Stávající zámečnické výrobky budou opatřeny novými nátery. Nové zámečnické výrobky budou opatřeny povrchovou úpravou žárovým pozinkováním

*Fzduchochovnicka* – dva automaticky ovládané axiální ventilátory

## SO 28 Nádrž na siran železitý

### Nové konstrukce

*Úpravy povrchu* – nový obklad kyselinovzdorných dlaždic a nový nátěr v místě lokálních poruch povrchu železobetonové vany

## Nové stavební objekty

## SO 16.1 Strojovna plynojemn

### Technické řešení

*Zemní práce* – sejmutí ornice, výkop nepažené svaňované stavební jámy

*Zaklady a objekty* – základová železobetonová deska s vystupujícími obvodovými železobetonovými stěnami, objekty o půdorysném rozměru 6,90 x 3,90 m, výšky 3,85 m zděny, jednopodlažní, částečně zapuštěny pod úroveň terénu, s pultovou střechou

*Úpravy povrchu* – vnitřní omítky dvouvrstvé, vápenocementové hladké, štukové. Vnější omítky dvouvrstvé – vápenocementové jádro + šlechtěná tenkovrstvá, strukturovaná, probarvená omítkou (stěrka)

*Úpravy otvorů* – ocelové dvoukřídlé dveře do strojovny, plastové jednokřídlé prosvětlovací okno, ventilací AL žaluzie v obvodových stěnách

*Hydroizolace* – asfaltové natavitelné pásy (izolace základů), asfaltové natavitelné pásy s minerálním posypem na podkladní spádové mazanině z keramzitbetonu (krytina střechy), parotěsná PE fólie na horním lici stropních panelů

*Teplená izolace* – zateplení střešní konstrukce deskami z minerální plsti, zateplení pozednic věnců polystyrenem

*Klimpříské výrobky* – oplechování atiky střechy, okapu střechy, osazení podokapového žlabu a dešťového svodu

*Ostání konstrukce* – přístupový chodník z betonové zámkové dlažby, okapový chodník z betonových dlaždic, jednoramenné ocelové schodiště s nástupní plošinou pro zajištění přístupu do snížené části strojovny

## SO 29 Kogenerace

### Technické řešení

*Zemní prdce* – sejmuti ornice, výkopy nepažených základových rýh

*Zaklady a objekty* – základové pásy z prostého betonu, vyztužená betonová deska, objekt o půdorysném rozměru 8,30 x 4,75 m, výšky 3,65 m zděný, jednopodlažní, s pultovou střechou. Objekt dispozičně členěn na strojovnu pro umístění vlastní kogenerační jednotky a na prostor pro umístění výměníku

*Upravná povrchu* – vnitřní omítky dvouvrstvé, vápenocementové hladké, štukové. Vnější omítky dvouvrstvé – vápenocementové jádro + šlechtěná tenkovrstvá, strukturovaná, probarvená omítka (stěrka). Ve strojovně a výměníku sokl z keramických dlaždic s pozábkem

*Typné otvory* – ocelové jednokřídlé dveře do výměníku, ocelové dvoukřídlé dveře do strojovny, ventilační AL žaluzie v obvodových stěnách

*Hydroizolace* – asfaltové natavitelné pásy (izolace základů), asfaltové natavitelné pásy s minerálním posypem na podkladní spádové mazanině z keramzitbetonu (krytina střechy), parotěsná PE fólie na horním lici stropních panelů

*Teplená izolace* – zateplení střešní konstrukce deskami z minerální plsti, zateplení pozednic věnců polystyrenem

*Klimpříské výrobky* – oplechování atiky střechy, okapu střechy, osazení podokapového žlabu a dešťového svodu

*Ostání konstrukce* – přístupový chodník z betonové zámkové dlažby, okapový chodník z betonových dlaždic, ocelová konzola na vnější podélné stěně pro osazení venkovní chladicí jednotky kogenerace

## SO 30 Silo na vápno

### Technické řešení

*Zemní prdce* – sejmuti ornice, výkop nepažené svaňované stavební jámy

*Zaklady* – betonová monolitická deska pro umístění síla na vápno

*Upravná povrchu* – ochranný penetrační nátěr a dvojnásobný asfaltový lak základové desky

**SO 31 Dezodorizační filtr**Technické řešení

*Zemní práce* – sejmnutí ornice, výkop nepažených stavebních ryh  
*Zaklady* – 3 ks betonových monolitických základových pásů pro umístění dezodorizačního filtru

**SO 32 Nádř na externí substrát**Technické řešení

*Zemní práce* – sejmnutí ornice, výkop nepažené stavební jámy, zemních prací pro uložení podzemní plastové úkapové jámy  
*Zaklady* – betonové monolitické desky pro umístění nádrže na etanol, kontejneru dávkování ačerpadel  
*Typový povrch* – ochranný penetrační nátěr a dvojnásobný asfaltový lak základových desek

**Ostatní stavební objekty****SO 100 Přítoková stoka**

*Typomocné stavební práce* – bourací práce velmi malého rozsahu ve vnitřním prostoru regulačních šachet pro osazení nových regulačních staveček, obnova nátěrů stávajících zámečnických výrobků

**- Technologická část – strojni****Provozní soubory****PS 01 Hrubé předčištění**

Nová příjímací stanice pro dovážené odpadní vody, nahrazení česlí typu DOOR novými česlemi FONTANA s lisem na shrabky s promítáním, repase technologického vystrojení lapáku pisku, nahrazení stávajících dmýchadel pro provzdušňování lapáku pisku, výměna dmýchadel pro pohon marmutek, repase pojezdového mostu a provzdušňovacího systému, osazení separátoru pisku s integrovaným práním, nová čerpací jímka odpadních vod z provozní budovy

**PS 02 Mechanické čištění**

Repase shrabovacích mechanismů na pojezdovém mostě

**PS 03 Biologické čištění**

Nová čerpadla v nátokovém žlabu, dvojice ponomných mýchadel denitrifikační nádrže 1 v každé aktivací lince, jemnobublinný aerační systém regenerační nádrže v každé aktivací lince, ponomné mýchadlo selektoru v každé aktivací lince, ponomná mýchadla denitrifikační nádrže 2 v každé aktivací lince, čerpadla aktivací směsi z konce nitrifikační nádrže v každé aktivací

lince, jemnoubílinný aerální systém nitrifikací nádrže v každé aktivací lince, doplnění frekvenčních měničů čerpadel v čerpací stanici kalu I, osazení nerezového rozdělovacího objektu vratného kalu

#### PS 04 Povodňová čerpací stanice

Přemístění mazacích lisů pro šneková čerpadla do prostoru pohonových jednotek povodňových čerpadel, repase závitového stavítka

#### PS 06 Zahušťování kalu

Nová směšovací nádrž kalu, příváděcí nádrž, rotační sítový zahušťovač kalu, automatická stanice pro přípravu flokulantu, vřetenové dávkovací čerpadlo s frekvenčním měničem, čerpadlo ve sběrné jímce

#### PS 07 Ukládňovací nádrže

Ponorné kalové čerpadlo vybavené na výtlačku uvnitř nádrží speciální míchací sestavou

#### PS 08 Kalové hospodářství

Osazení ocelové vyhnívací nádrže druhého stupně, nová přijímací stanice pro dovážené kaly s ručně stíranými česlemi, rotační dmýchadlo pro provzdušňování vyrovnávací nádrže primárního kalu, ponorné vrtulové míchalo vyrovnávací nádrže primárního kalu, kalové čerpadlo pro eventuální možnost přímého čerpání primárního kalu do vyhnívacích nádrží, indukční průtokoměr množství čerpaného kalu, vřetenové čerpadlo primárního kalu s frekvenčním měničem z vyrovnávací nádrže do směšovací nádrže, macerátor, směšovací nádrž kalu, vřetenové kalové čerpadlo s frekvenčním měničem z čerpací stanice vratných kalu I, indukční průtokoměr množství přebýřecného kalu, rotační sítový zahušťovač, plastová nádrž kalu, vřetenové čerpadlo do vyhnívací nádrže prvního stupně, spirálové výměňky voda – kal, ponorná kalová čerpadla k míchání obsahu vyhnívacích nádrží

#### PS 09 Plynové hospodářství

Nový suchý plynolem, dva rotační plynové kompresory, vybavení strojovny plynolemu – lapáče kondenzátu s bezpečnostními vodními uzávěry, uzávěrací elektroarmaturou, plynoměrem a ručními armaturami

#### PS 10 Odvodňování kalu – odstředivka, kalolis

Nová dekantální odstředivka, macerátor, podávací vřetenové čerpadlo na odstředivku, automatizované zařízení pro přípravu a rozpuštění flokulantu, čerpadlo fúgátu z odvodnění kalu do akumulací jímky

#### PS 11 Hygienizace kalu

Nové zásobní silo na vápno, šnekové dopravníky vápna, injektor dávkování vápna, směšovací dopravník odvodněného kalu, dopravníky hygienizovaného kalu, ventilátory k odsávání vzdušiny, pračka vzduchu, recirkulační čerpadlo vody, dezodorizační zemní filtr

**PS 12 Energetické využití bioplynu – kogenerace**

Nová kogenerační jednotka, šroubovicový výměník kal – voda, plynoměr, hořák zbytkového plynu

**PS 14 Chemické hospodářství**

Nová nádrž koagulantu (roztoku stranu železitého), dávkovací stanice koagulantu, nádrž externího substrátu (etanolu), dávkovací stanice externího substrátu

**Technologická část – elektro****Provozní soubory**

PS 15 Elektročást – sílova

PS 16 VN rozvodna, hlavní NN rozvodna

**Technologická část – ASRTP****Provozní soubor**

PS 17 ASRTP

**2. ukládá provedení zkušebního provozu**

podle ustanovení § 115 odst. 2 a § 124 odst. 1 stavebního zákona k ověření způsobilosti k bezpečnému užívání a funkčnosti provedené stavby.

Provedení zkušebního provozu se ukládá na dobu 24 měsíců.

**3. vydává povolení k nakládání s vodami: k vypouštění****odpadních vod do vod povrchových**

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) a v souladu s ustanovením § 38 odst. 3 vodního zákona

z čistiny odpadních vod Sokolov do řeky Ohře v f. km 193,9, č. h. p. 1-13-01-128, hydrogeologický rajon Sokolovská pánev, kraj Karlovarský, obec Těšovice, k. ú. Těšovice, na pozemku p. č. 1302/1, umístění jevu vltčí břehu: pravý břeh,

**A) po dobu výstavby**

v množství průměrném

$Q = 93,0 \text{ l.s}^{-1}$   
 $Q = 127,0 \text{ l.s}^{-1}$  maximálním

v souladu s ustanovením § 38 odst. 9 vodního zákona a s nařízením vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostí povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů, následující emisní limity:

### a stanovuje

počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští: 12  
počet dnů v roce, ve kterých se vypouští: 365

maximálním denním  $Q = 10\,973 \text{ m}^3 \cdot \text{den}^{-1}$   
měsíčním  $Q = 250\,000 \text{ m}^3 \cdot \text{m}^{-1}$   
ročním  $Q = 2\,500\,000 \text{ m}^3 \cdot \text{rok}^{-1}$

| Ukazatel           | "p"                             | "m"                             | "průměr"                        | bilanční hodnoty                 |
|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|                    | $\text{mg} \cdot \text{l}^{-1}$ | $\text{mg} \cdot \text{l}^{-1}$ | $\text{mg} \cdot \text{l}^{-1}$ | $\text{t} \cdot \text{rok}^{-1}$ |
| CHSK <sub>cr</sub> | 150                             | 200                             | --                              | 250,0                            |
| BSK <sub>5</sub>   | 35                              | 60                              | --                              | 50,0                             |
| NL                 | 40                              | 80                              | --                              | 62,5                             |
| N <sub>celk.</sub> | --                              | 40                              | 25                              | 62,5                             |
| P <sub>celk.</sub> | --                              | 6                               | 3                               | 7,5                              |

kde "p" znamená přípustné hodnoty koncentrací pro rozbor směsných vzorků vypouštěných odpadních vod, hodnoty nejsou roční průměry a limit může být v povolené míře překročen  
"m" znamená nepřekročitelné přípustné hodnoty koncentrací vypouštěných odpadních vod stanovené ve 2 hodinovém směsném vzorku, získaného sléváním 8 dílčích vzorků v intervalu 15 minut  
"průměr" je hodnota vyjádřená aritmetickým průměrem koncentrací za posledních 12 měsíců, která nesmí být překročena. Stanovení se provádí 24 hodinovým směsným vzorkem získaným sléváním 12 objemově průtoků úměrných dílčích vzorků odebraných v intervalu 2 hodin

### B) po dobu zkušebního provozu

v množství

průměrném  $Q = 121,0 \text{ l} \cdot \text{s}^{-1}$   
maximálním  $Q = 253,0 \text{ l} \cdot \text{s}^{-1}$   
maximálním denním  $Q = 21\,859 \text{ m}^3 \cdot \text{den}^{-1}$   
měsíčním  $Q = 325\,000 \text{ m}^3 \cdot \text{m}^{-1}$   
ročním  $Q = 3\,100\,000 \text{ m}^3 \cdot \text{rok}^{-1}$

počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští: 12  
počet dnů v roce, ve kterých se vypouští: 365

### a stanovuje

v souladu s ustanovením § 38 odst. 9 vodního zákona a s nařízením vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostí povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů, následující emisní limity:

| Ukazatel           | "p"                | "m"                | "průměr"           | bilanční hodnoty    |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|                    | mg.l <sup>-1</sup> | mg.l <sup>-1</sup> | mg.l <sup>-1</sup> | l.rok <sup>-1</sup> |
| CHSK <sub>Cr</sub> | 100                | 150                | --                 | 155,0               |
| BSK <sub>5</sub>   | 30                 | 45                 | --                 | 34,1                |
| NL                 | 35                 | 50                 | --                 | 46,5                |
| N <sub>celk.</sub> | --                 | 25                 | 16                 | 49,6                |
| P <sub>celk.</sub> | --                 | 6                  | 2,5                | 7,8                 |

kde "p" znamená přípustné hodnoty koncentrací pro rozbor směsných vzorků vypouštěných odpadních vod, hodnoty nejsou roční průměry a limit může být v povolené míře překročen

"m" znamená nepřekročitelné přípustné hodnoty koncentrací vypouštěných odpadních vod stanovené ve 2 hodinovém směsném vzorku, získaného sléváním 8 dílčích vzorků v intervalu 15 minut

"průměr" je hodnota vyjádřená aritmetickým průměrem koncentrací za posledních 12 měsíců, která nesmí být překročena. Stanovení se provádí 24 hodinovým směsným vzorkem získaným sléváním 12 objemově průtoků úměrných dílčích vzorků odebraných v intervalu 2 hodin

### C) pro trvalý provoz

v množství průměrném  $Q = 121,0 \text{ l.s}^{-1}$   
 maximálním  $Q = 253,0 \text{ l.s}^{-1}$   
 maximálním denním  $Q = 21\,859 \text{ m}^3 \text{ den}^{-1}$   
 měsíčním  $Q = 325\,000 \text{ m}^3 \text{ m}^{-1}$   
 ročním  $Q = 3\,100\,000 \text{ m}^3 \text{ rok}^{-1}$

počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští: 12  
 počet dnů v roce, ve kterých se vypouští: 365

### a stanovuje

v souladu s ustanovením § 38 odst. 5 vodního zákona a s nařízením vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostí povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů, následující emisní limity:

| Ukazatel           | "p"                | "m"                | "průměr"           | bilanční hodnoty    |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|                    | mg.l <sup>-1</sup> | mg.l <sup>-1</sup> | mg.l <sup>-1</sup> | l.rok <sup>-1</sup> |
| CHSK <sub>Cr</sub> | 90                 | 130                | --                 | 120,9               |
| BSK <sub>5</sub>   | 20                 | 40                 | --                 | 21,7                |
| NL                 | 25                 | 50                 | --                 | 37,2                |
| N <sub>celk.</sub> | --                 | 30                 | 14                 | 43,4                |
| P <sub>celk.</sub> | --                 | 6                  | 1,8                | 5,6                 |

kde "p" znamená přípustné hodnoty koncentrací pro rozbor směsných vzorků vypouštěných odpadních vod, hodnoty nejsou roční průměry a limit může být v povolené míře překročen

„m“ znamená nepřekročitelné přípustné hodnoty koncentrací vypouštěných odpadních vod stanovené ve 2 hodinovém směsném vzorku, získaného sléváním 8 dílčích vzorků v intervalu 15 minut

„průměr“ je hodnota vyjádřená aritmetickým průměrem koncentrací za posledních 12 měsíců, která nesmí být překročena. Stanovení se provádí 24 hodinovým směsným vzorkem získaným sléváním 12 objemově průtoků uměných dílčích vzorků odebraných v intervalu 2 hodin

### Platnost povolení k nakládání s vodami se stanovuje na dobu 3 let trvalého provozu.

Pro provedení stavby vodního díla, zkušební provoz a nakládání s vodami se podle ustanovení § 115 odst. 1 a § 124 odst. 1 stavebního zákona a ustanovení § 15 odst. 3 a § 9 odst. 1 vodního zákona stanovují tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Před zahájením zemních prací budou vytyčena pozemních inženýrské sítě respektovány. výstavby budou na dotčených pozemcích inženýrské sítě respektovány.
3. Při provádění stavby v ochranných pásmech inženýrských sítí budou dodrženy podmínky jednotlivých správců inženýrských sítí pro tato ochranná pásma.
4. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví osob na staveništi, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, ve znění pozdějších předpisů, a technických zařízení, zejména vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 590/2002 Sb. o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů.
5. Veškeré stavební odpady budou zlikvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
6. Vodoprávní úřad bude přizván ke kontrolním dnům stavby.
7. Stavba bude dokončena do **31. 1. 2010**.
8. Jeden měsíc před dokončením stavby bude vodoprávním úřadu a účastníkům řízení oznámeno zahájení zkušební provozu.
9. Před zahájením zkušební provozu bude vodoprávním úřadu předložen ke schválení provozní řád pro zkušební provoz ČOV. Bez schváleného provozního řádu nelze zkušební provoz zahájit.
10. Pro ověření správnosti výpočtů akustické studie bude v průběhu zkušební provozu provedeno měření hluku v chráněném venkovním prostoru stavby obytného domu, který se nachází nejbližší ke stavbě. Při nedodržení stanovených limitů hluku u chráněných objektů, v souladu s ustanovením § 30 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, budou provedena účinná protihluková opatření.
11. Do jednoho měsíce po ukončení zkušební provozu bude vodoprávním úřadu předloženo vyhodnocení zkušební provozu.



12. Do jednoho měsíce po ukončení zkušebního provozu bude vodoprávnímu úřadu předložen ke schválení provozní řád pro trvalý provoz ČOV. Bez schváleného provozního řádu nelze trvalý provoz zahájit.

13. Do dvou týdnů po ukončení zkušebního provozu podá stavebník u vodoprávního úřadu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.

14. Vypouštění odpadní vody budou ve všech fázích intenzifikace (výstavba, zkušební provoz, trvalý provoz) vzorkovány a analyzovány ve stanovených ukazatelích 26x ročně, tj. jednou za 14 dní.

15. Odebírány budou vzorky typu C (24hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin o objemu úměrném aktuální hodnotě průtoku v době odběru dílčího vzorku).

16. Pokud nebude možné po nezbytně nutnou dobu během fáze výstavby plnit stanovené emisní limity v ukazatelích  $N_{celk.}$  a  $P_{celk.}$ , bude délka této doby v předstihu oznámena vodoprávnímu úřadu a dispečinku státního podniku Povodí Ohře.

17. Kontrolní profil pro odběr vzorků se stanovuje za soutokem odtoků z dosazovacích nádrží.

18. Množství vypouštěných odpadních vod bude měřeno Parshallovými zlaaby za každou dvojici dosazovacích nádrží a podle § ustanovení 10 odst. 1 vodního zákona budou výsledky tohoto měření předávány příslušnému správci povodí (Povodí Ohře, státní podnik).

19. Rozbory vzorků odpadních vod budou provedeny laboratoří oprávněnou podle ustanovení § 92 odst. 1 vodního zákona.

20. Vyhodnocení výsledků rozborů bude vždy za uplynulý kalendářní rok zasláno do 15. února v písemné formě, popřípadě jiným předem dohodnutým způsobem, příslušnému vodoprávnímu úřadu (Krajský úřad Karlovarského kraje), správci povodí (Povodí Ohře, státní podnik) a České inspekci životního prostředí (oddělení ochrany vod Karlovy Vary).

21. V případě závady na technologii čištění odpadních vod bude tato skutečnost ohlášena vodoprávnímu úřadu.

Tímto rozhodnutím se ruší rozhodnutí Okresního úřadu Sokolov, referátu životního prostředí, č. j. ŽP/490/2002 ze dne 4. 4. 2002, včetně jeho změny provedené rozhodnutím Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č. j. 2066/ZZ/07 ze dne 16. 7. 2007.

Léčivníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):  
1. Město Sokolov; Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov

## Odpovědní

5. 11. 2007 žádost Města Sokolov, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov, zastoupeného na základě plné moci společností K.V. engineering spol. s r. o., Závodu Míru 584, 360 17 Karlovy Vary, o vydání stavebního povolení ke stavbě „Sokolov – intenzifikace ČOV“ a vydání povolení k nakládání s vodami – k vypouštění odpadních vod z čistíren odpadních vod Sokolov do řeky Ohře. Dnem doručení žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost obsahovala všechny náležitosti dané správním řádem, vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 526/2006 Sb. v platném znění i vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb. v platném znění. Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, proto jako příslušný vodoprávní úřad oznámil zahájení vodoprávního řízení dopisem č. j. 5330/ZZ/07 ze dne 14. 12. 2007 a v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona svolal ústní jednání spojené s místním šetřením na den 2. 1. 2008. Zároveň použil účastníky řízení a dotčené správní orgány, že závazná stanoviska a námítky, popřípadě důkazy mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Při ústním jednání nebyly ze strany přítomných vzneseny námítky. Z ústního jednání spojeného s místním šetřením byl sepsán protokol, který je součástí spisu. Do termínu ústního jednání neobdržel vodoprávní úřad žádná písemná stanoviska.

Dne 7. 1. 2008 obdržel vodoprávní úřad elektronickou poštou stanovisko Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech, územního pracoviště Sokolov, č. j. SO/3720/2007/HK/Ban/215.00 ze dne 31. 12. 2007, potvrzené písemným doručením dne 11. 1. 2008, že z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví nejsou požadovány povolením k vypouštění odpadních vod z ČOV Sokolov dotčeny zájmy chráněné orgánem ochrany veřejného zdraví.

Požadavky dotčených orgánů a správců inženýrských sítí, uvedené ve stanoviscích předložených jako podklad žádosti, zohlednil vodoprávní úřad v podmínkách tohoto rozhodnutí.

Oproti požadovaným deseti letům trvalého provozu povolil vodoprávní úřad vypouštění odpadních vod z ČOV Sokolov na dobu tří let a to z toho důvodu, že dle ustanovení § 6 odst. 11 nařízení vlády č. 61/2003 Sb., v platném znění, budou od 1. ledna 2010 emisní limity stanovovány kombinovaným přístupem tak, aby imisní standardy povrchových vod uvedené v tabulce 1 přílohy č. 3 k tomuto nařízení byly dosaženy nejpozději do 22. prosince 2015. Povolním vypouštění odpadních vod na dva roky zkušebního provozu po dokončení intenzifikací ČOV a následně na deset let trvalého provozu by docházelo k vypouštění bez stanovení emisních limitů kombinovaným přístupem přibližně až do roku 2022. Před uplynutím tří let trvalého provozu musí být emisní limity stanoveny kombinovaným přístupem v souladu s legislativou.

Správní poplatek ve výši 3000,- Kč za vydání stavebního povolení byl zaplacen dne 20. 12. 2007.

Při posouzení žádosti v provedeném řízení bylo zjištěno, že vydáním žádanych povolení za shora stanovených podmínek a povinností nedojde k ohrožení zájmů chráněných vodním zákonem a jiných chráněných zájmů, ani k nepřiměřenému omezení nebo ohrožení práv oprávněných zájmů účastníků řízení, a proto bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

**Poučení účastníků**

Proti výrokové části 1 a 2 tohoto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu zemědělství, podáním učiněným u Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu nepřipustné.

Proti výrokové části 3 tohoto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu životního prostředí, podáním učiněným u Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu nepřipustné.



vedoucí odboru  
životního prostředí a zemědělství

Ing. Eliška Vršecká

*[Handwritten signature]*

Obdrží:Účastníci řízení:

Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov (v zastoupení: KV engineering spol. s r.o., Závodu mlru 584, 360 17 Karlovy Vary)  
 Obec Těšovice, Těšovice 21, 356 05 Sokolov  
 Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov  
 Český rybářský svaz, Západočeský územní svaz, Tovární 5, 301 21 Píseň  
 Hexion Speciality Chemicals, a. s., Tovární 2093, 356 01 Sokolov  
 Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s., Staré náměstí 69, 356 00 Sokolov  
 Brigitte Havelková, Těšovice 36, 356 01 Těšovice  
 Metod Chrenák, Těšovice 31, 356 01 Těšovice  
 Marie Chrenáková, Těšovice 31, 356 01 Těšovice

Dotčené orgány:

Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  
 Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  
 Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, územní pracoviště Sokolov, Chelčického 1938, 356 01 Sokolov

Na vědomí:

Povodí Ohře, státní podnik, závod Karlovy Vary, Horova 12, 360 01 Karlovy Vary  
 Český rybářský svaz, MO Sokolov, Školní 1, 356 01 Sokolov  
 Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., Dimitrova 1619, 356 44 Sokolov  
 Česká inspekce životního prostředí, oddělení ochrany vod, Horova 12, 360 01 Karlovy Vary