

# KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH

adresa: Závodní 360/94, 360 21 Karlovy Vary, tel: 355 328 311, e-mail: sekretariat@khskv.cz, ID: t3jai32

DS

Váš dopis zn: D01/2018/MUR  
Ze dne: 09.01.2018, 30.01.2018  
Číslo jednací: KHSKV 00235/2018/HP/Max

Vyřizuje: Jitka Maxová  
Telefon: 355 328 222  
E-mail: jitka.maxova@khskv.cz

Datum: 30.01.2018

Ing. arch. Olga Růžicková  
Gagarinova 510/21  
360 20 Karlovy Vary

**„Úpravy recepce MÚ Sokolov“**, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, p.č. 3431/1, k.ú. Sokolov, závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení

Stavebník: Město Sokolov, se sídlem Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, IČO: 00259586 (dále jen „stavebník“)

Na základě žádosti doručené dne 09.01.2018, č.j. 00235 a doplněním ze dne 30.01.2018, Ing. arch. Olgou Růžickovou, se sídlem Gagarinova 510/21, 360 20 Karlovy Vary, zastupující stavebníka na základě plné moci ze dne 22.01.2018, posoudila Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech (dále jen „KHS KK“) jako dotčený orgán ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, výše uvedenou projektovou dokumentaci.

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS KK toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro vydání stavebního povolení stavby **„Úpravy recepce MÚ Sokolov“**, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, p.č. 3431/1, k.ú. Sokolov se

**s o u h l a s í .**

## Odůvodnění:

Předloženou projektovou dokumentaci vypracovala Ing. arch. Olga Růžicková, se sídlem Gagarinova 510/21, 360 20 Karlovy Vary, datum 12/2017.

Jedná se o úpravu části vstupní haly a prostoru současné recepce v budově Městského úřadu Sokolov, umístěné v 1. NP objektu MÚ v Sokolově (Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, č.p.3431/1, k.ú. Sokolov). Stavební úpravy budou provedeny z důvodu nevyhovujícího stávajícího stavu recepce a komfortu užívání. Počet pracovníků a účel užívání stavby se úpravami nemění.

V rámci stavby budou provedeny menší stavební úpravy stávajících prostor recepce. Stavebními úpravami dojde k rozšíření stávající recepce, vč. vybavení (recepční pult s dělicím sklem a s prokládacími miskami, nové vybavení recepce), která bude částečně zasahovat do stávající vstupní haly. Nově vznikne menší chodba mezi vstupní halou a podatelnou, kde z prostoru chodby bude dále vstup do ověřovací místnosti. Do podatelny v prostoru chodby a ověřovací místnosti budou nově umístěna výdejní okénka, do ověřovací místnosti se bude vcházet uzavíratelnými dveřmi. V rámci úprav recepce, chodby, ověřovací místnosti a částečně stěny podatelny, budou osazeny nové výplně otvorů, výdejní okénka, dveře a naopak některé stávající otvory budou zazděny nebo posunuty. Zazděné povrchy, poškozené či nové povrchy stěn budou omítnuty či vyspraveny tenkovrstvou omítkou a vymalovány. Strop recepce zůstane stávající kazetový, nový

rozšířený prostor haly bude s protipožárního sádkartonového podhledu. Podlaha zůstává stávající, popř. bude doplněna o novou keramickou dlažbu. Stávající keramický cca 100mm sokl bude popř. také dle potřeby doplněn. V prostoru nově upravené recepce (část u oken), vznikne pro pracovníky místnost pro odpočinek (sedací nábytek, stůl, nábytek pro uložení oděvu).

Svítlidla v hale zůstanou převážně zachována, dojde pouze k přemístění několika svítidel do nových pozic. Všechny prostory týkající se úprav, jsou osvětleny zároveň i denním osvětlením, umělé osvětlení bude splňovat normové požadavky (100 lx - komunikační prostory a chodby, 300 lx – recepce, 500 lx kanceláře). Uvedené prostory jsou větrány a vytápěny stávajícím způsobem.

KHS KK přezkoumala důvodnost dané žádosti v návaznosti na písemný materiál s ní předložený a dospěla k závěru, že věc vyhovuje požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví. Za tohoto stavu věci bylo proto žádosti vyhověno a bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko.

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje  
se sídlem v Karlových Varech  
(otisk razítka) 21 Karlovy Vary  
oddělení hygieny práce Sokolov

Ing. Břetislav Nevrkla  
vedoucí oddělení hygieny práce Sokolov

**Kopie**  
KHS – odd. hygieny práce Sokolov