


POZNÁMKA :
PROVOZNÍ SOUSTAVA : 3 + PE + N, 50Hz, 400/230V, TN - S
OVLÁDÁNÍ : 1 + PE + N, 50Hz, 230V, TN - S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM JE NAVRŽENA
DLE ČSN 33 2000-4-41 A NOREM ČSN SOUVISEJÍCÍCH, TJ. OCHRANOU
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
S VYROVNÁNÍM POTENCIÁLU A PROUDOVÝMI CHRÁNIČI.

INSTALACE PROVEDENA BEZHALOGENOVÝMI SAMOZHAŠECÍMI KABELY
TYPU 1-CXKE-LR 5C×2,5.
KABELY ULOŽENY NA KABELOVÝCH ROSTECH.



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM:

S-JTSK

VÝŠKOPISNÝ SYSTÉM:

Bpv

±0.000= 427,69

OBJEDNATEL:



MĚSTO SOKOLOV

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:



P R A H A S. R. O.
PŠTROUSOVA 19, PRAHA 1

SPECIALISTA:

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

STAVBA : REKONSTRUKCE HALY ZIMNÍHO STADIONU SOKOLOV

B. NEMCOVÉ 1780, 356 01 SOKOLOV

INVESTOR :

MĚSTO SOKOLOV

ROKYCANOVA 1929, 356 20 SOKOLOV

ARCHITEKT :	ing. arch. V. Mudra ing. arch. M. Polák	SPORTPROJEKTA PRAHA, s.r.o., Pštrosova 19, PRAHA 1 TEL: 02/257317789 sportprojekta@sportprojekta.cz	DATUM :	02/2005
HL. INŽ. PROJEKTU:	M. Krakauer		MĚŘÍTKO :	1:100
ZOOP. PROJ. PROFESE:	Pavel Mohr	Pavel Mohr, Červená Věstky 2086, Benetov TEL: 317 728 228 pavl.mohr@sokol.cz	FORMÁT :	10A4
VYPRACOVAL:	Pavel Mohr		ČÍSLO ČÁSTE:	ČÍSLO PAMĚ:

NÁZEV ČÁSTE: Elektroinstalace a hromosvody SO 01.6

OBSAH VÝKRESU: 3.NP - OSVĚTLENÍ LEDOVÉ PLOCHY

ČÍSLO VÝKRESU: E1