

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

k veřejné zakázce

„Zimní stadion – výměna osvětlení nad ledovou plochou“ (2. vyhlášení)

Zakázka je zadávána jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen Zákon), kromě zásad uvedených v § 6 tohoto zákona, dle kterého je zadavatel povinen dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Režim zadávacího řízení	Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Profil zadavatele	https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
Předpokládaná hodnota zakázky	1 200 000,- Kč bez DPH (1 452 000,- Kč včetně DPH)
Lhůta pro podání nabídek do	20.09.2018 do 09:30 hodin

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název: Město Sokolov
Sídlo: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586
Statutární zástupce: Bc. Jan Picka, starosta

Kontaktní osoba zadavatele: Mgr. Jana Zdvořáková, odbor rozvoje města
tel. +420 354 228 325
e-mail: jana.zdvorakova@mu-sokolov.cz

Zadavatel tímto poskytuje Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 na základě dotazu obdrženého dne 14.09.2018 prostřednictvím systému EZAK:

Dotaz:


Dobrý den píší Vám ohledem zadání jelikož jsem se z důvodu pracovního vytížení nemohl dostavit na prohlídku, která byla stanoveno pro zájemce o zakázku. Takže v krátkosti popíšu problém, který přetlumočím od našich projektantů. Není technicky možné splnit Vaše zadání a to v tom smyslu, že pokud požadujete zachovat stávající kabely umístit světla místo stávajících na 2 lávky a za branky nelze dosáhnout žádnými světly rovnoměrnost 0,7, jak požadujete v zadání. Dále kabely, které chcete zachovat jsou aspoň 5žilové?, aby se přes ne dalo ovládat Dali. Když se podívám na halu v Kv arena, tak jsou světla zavěšena od střechy v několika 5-6 řadách, takovým způsobem lze dosahovat rovnoměrnosti. U vás jsme navíc omezeni i váhou konstrukce, kterou jste do zadání uvedli. Do projektu jsme použili 35 ks vysokosvítících led svítidel, abychom se dostali na svítivost 750lx, tu kterou požadujete, ale jedno váží 28 kg a rovnoměrnost z pozic, které požadujete nelze dosáhnout. Rovnoměrnost by byla možná pouze pokud by se světla umístila výše do více řad názor našich projektantů. Prosím o Vaše vyjádření o zakázku máme zájem, ale dle toho co jsem uvedl nelze splnit zadání.

Odpověď

V žádném případě není součástí zadávací dokumentace výměna kabelů. Pokud pro Vaši dodávku potřebujete výměnu kabelů, můžete ji do předmětu veřejné zakázky zahrnout. Všechny podrobnosti o druhu kabelů, které se nám podařilo zajistit, jsou uvedeny v projektu elektro, který je součástí zadávací dokumentace. Navrhovaná světla musí být umístěna na stávajících lávkách, jejich jiné umístění nepřipadá v úvahu. Prostor nad brankou a v rozích je v současné době dosvětlen 4 ks stávajících světel na krátké straně herní plochy. Tato příčná konstrukce na krátké straně ZS (na obou stranách) se nachází cca 0,7 m nad stávajícími podélnými lávkami (viz přiložené fotografie). Všechny tyto informace jste mohl zjistit při prohlídce místa plnění. Pokud jsou Vámi nabízená svítidla těžší než stávající, je možné systém nabídnout, musíte však zpracovat statický výpočet ocelové konstrukce lávek.

Přílohy: 3 x foto – hala zimního stadionu

V Sokolově, dne 17.09.2018

<p><u>Zadavatel:</u></p> <p>MĚSTO SOKOLOV Rokycanova 1929 356 01 Sokolov</p>	<p><u>Podpis:</u></p> <p></p> <p>Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města</p>
---	--

Přílohy: 3 x foto – hala zimního stadionu

