

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

k veřejné zakázce

„Útulek pro kočky Sokolov, areál SOBYT Sokolov“

Zakázka je zadávána jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen Zákon), kromě zásad uvedených v § 6 tohoto zákona, dle kterého je zadavatel povinen dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Režim zadávacího řízení	Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Profil zadavatele	https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
Předpokládaná hodnota zakázky	1 812 624,- Kč bez DPH (2 193 276,- Kč včetně DPH)
Lhůta pro podání nabídek do	17.10.2018 do 10:00 hodin

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název:	Město Sokolov
Sídlo:	Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČ:	00259586
DIČ:	CZ00259586
Statutární zástupce:	Bc. Jan Picka, starosta
Kontaktní osoba zadavatele:	Mgr. Jana Zdvořáková, odbor rozvoje města tel. +420 354 228 325 e-mail: jana.zdvorakova@mu-sokolov.cz

Zadavatel tímto poskytuje, na základě dotazu ze dne 11.10.2018, Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Dotaz

1) Pol. č. 109 Kontrola střešní krytiny vč. oplechování 1soub = v technické zprávě se mluví o kontrole, opravě, nátěru nebo výměně. Jakou tuto variantu máme ocenit? Kontrola může být za pár korun, nátěr o něco více a výměna je úplně za jiné hodnoty. Prosím o specifikaci rozsahu pro ocenění.

2) Pol. č. 219 Kuchyňská linka 2soubory = Prosím o specifikaci materiálu provedení (například sektorové provedení typu Ikea nebo masivnější provedení), spodní i horní skřínky?, zařizovací předměty (myčka, sporák, trouba) ?, rozměry kuchyní?

3) Ve výzvě je poznamenána úprava podlahy (v místnostech kde není PVC a dlažba) omyvatelnou stěrkou. Pro tuto úpravu jsem nenašel položku ve výkazu výměr. Prosím o doplnění, nebo sdělení zda není obsaženo v jiné položce. (jedná se o 96,991m²)

Odpověď

1) Zadavatel požaduje nacenit v rámci rozpočtu pouze kontrolu a oplechování. Na základě kontroly bude následně řešen další postup.

2) V případě kuchyňské linky požaduje zadavatel sektorové provedení, spodní a horní skřínky (délka cca 1500 mm) se dřezem a tekoucí teplou a studenou vodou. Bez zařizovacích předmětů.

3) Stěrka je pod položkou č. 74 – cementový samonivelační potěr ze suchých směsí do 10 mm.

Přílohy:

V Sokolově, dne 12.10.2018

<u>Zadavatel:</u> MĚSTO SOKOLOV Rokycanova 1929 356 01 Sokolov	<u>Podpis:</u>  Ing. Kateřina Klepáčková, zástupce vedoucí odboru rozvoje města
--	--