


PŮDORYS 1.PP



TABULKA ČERPADEL:

POZ	KČ	POPIS	MJ	Množství celkem
		Ponorné kalové čerpadlo ze NVR typ DAB NOVA 180 M-A SV - sXZ26-24-20-17-1983 Kvalitativní tepelná ochrana motoru a kondenzátorů °C do +35 °C, Kerpanná kapalina: odpadní voda bez vláken max. hloubka ponoření: 7 m , max. velikost těstíc 25 mm	kus	2

LEGENDA POTRUBÍ:

K1 OZNAČENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

Potrubí splaškové kanalizace (KG)

+0,000 = 1. NP = 402,400 m.n.m. (Bpv)

PĚTR WISNIOWSKI *** PROJEKČNÍ KANCELÁŘ *** LUDICKÁ 459/71, 350 20 KARLOVY VARY KANCELÁŘ: ZAMOU M80 578/5, K. VARY TEL.: 353 505 034 ; MOBIL: 771 180 378						Firma:	
						Adresa:	
						Předmět:	
						Měřítko: 1:50	
						Dátum příjmu: D.1.4e.02	