

LEGENDA  
STÁVAJÍCÍ SÍŤ


- KANALIZACE JEDNOTNÁ VOSS
- VODOVOD VOSS
- NTL PLYN
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ
- ROZVODY NN ČEZ
- ROZVODY VN ČEZ
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- TOPNÉ VEDENÍ

NÁVRH

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – přípojka
- VODOVOD – přípojka
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE – přípojka
- REVIZNÍ ŠACHTA  $\frac{\text{kóta poklopu}}{\text{kóta dna}}$
- ULIČNÍ VPUST
- DEŠŤOVÝ SVOD

POZNÁMKA

- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNO VYTÝČIT STÁV. INŽENÝRSKÉ SÍŤE, JEJICH POLOHA NA VÝKRESECH JE POUZE ORIENTAČNÍ PODLE ZÁKRESŮ JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ VEDENÍ
- PŘI POKLÁDCE POTRUBÍ BUDOU DODRŽENY POKYNY KONKRÉTNÍHO VÝROBCE POTRUBÍ
- VÝKOPY BUDOU PAŽENÉ – TYP PAŽENÍ BUDE SPECIFIKOVÁN S OHLEDEM NA MÍSTNÍ GEOLOGICKÉ PODMÍNKY
- VHODNOST VYTĚŽENÉ ZEMINY NA OBSYP POTRUBÍ BUDE POSOUZENA PŘI STAVBĚ ZA ÚČASTI PROJEKTANTA A GEOLOGA
- PROKÁŽE–LI SE NEVHODNOST VYTĚŽENÉ ZEMINY PRO OPĚTOVNÝ ZÁSYP, BUDE VYTĚŽENÁ ZEMINA NAHRAZENA MATERIÁLEM VHODNÝM PRO ZÁSYP VÝKOPU
- POKLOPY ŠACHET BUDOU OSAZENY DO NIVELETY NAVRŽENÉHO UPRAVENÉHO TERÉNU
- PŘI POKLÁDCE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ BUDE RESPEKTOVÁNA ČSN 73 6005 (Prostorové uspořádání sítí technického vybavení)
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY BUDE OVĚŘENA HLOUBKA VEDENÍ V MÍSTĚ NAPOJENÍ A NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ BUDE UPŘESNĚNO S OHLEDEM NA ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI (za účasti projektanta)

 <b>Ing. Petra Neubauerová</b> autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby Rohová 552/9 • Karlovy Vary 360 05 • IČ 71906452 tel.:+420 732 976 832 • e-mail: neubauerova@centrum.cz		číslo paré :	
		kraj: Karlovarský	obec : Sokolov
stavebník : město Sokolov Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov		zakázka : 09/2018	
MĚSTSKÁ KNIHOVNA Staré náměstí 134 a 135, 356 01 Sokolov  D.1.4.f ZTI VENKOVNÍ		datum : 08/2018	
		stupeň projektu : DPS	formát : 3 A4
Příloha: SITUACE		navrhl : Ing.Petra Neubauerová	
		odpovědný projektant : Ing.Petra Neubauerová	
		soubor: Sok–knihovna–sit–DSP.dwg	
		měřítko: 1:250	číslo výkresu D.1.4.f.2
Projekt je duševním majetkem autora, nesmí být použit a kopírován třetí osobou, jí předán či jinak s ním nakládáno bez jeho písemného souhlasu.			