

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 8

k veřejné zakázce

„Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově“

zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) v podlimitním řízení na veřejnou zakázku na stavební práce.

Režim zadávacího řízení	Otevřené řízení dle § 56 Zákona
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Profil zadavatele	https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky	133 759 380,- Kč bez DPH
Datum zahájení řízení	14. 12. 2018

Zadávací řízení bylo zahájeno odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem veřejné zakázky F2018-043507.

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název:	Město Sokolov
Sídlo:	Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČ/DIČ:	00259586/CZ00259586
Datová schránka:	6xmbrxu
Statutární zástupce:	Renata Oulehlová, starostka
Kontaktní osoba zadavatele:	Mgr. Jana Zdvořáková, odbor rozvoje města tel. +420 354 228 325 e-mail: jana.zdvorakova@mu-sokolov.cz

Zadavatel poskytuje, na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace podané prostřednictvím systému EZAK dne 21.01.2019, Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:

Dotaz:

Dobrý den,

V PD je uvedena realizace kanalizace jako klasická s hrdlovým polypropylenovým potrubím, ale ve VV je svařované polyetylenové. Dále jsou nesrovnalosti ve VV – třeba potrubí v délce cca 3.100 m, ale izolace je ve VV jen 2.166 m, chybí ve VV položky jako nástěnky, přechody, podružný materiál atd., které se ve VV vždy k dané práci ve výkazech uvádějí.

Uchazeč tyto dodávky práce a materiálu nebude oceňovat, když je předložený VV neobsahuje a při realizaci budou doplněny do ceny formou vícepráce?

Prosím o vyjádření

Odpověď:

Dobrý den,

děkujeme za upozornění. Zadavatel provedl úpravy ve výkaze výměr - v části D.1.4 a ZTI

- bylo zaměněno svařované polyetylenové potrubí za hrdlové polypropylenové potrubí
- byla upravena délka izolace potrubí
- byly doplněny drobný spojovací materiál, nástěnky apod.

Zadavatel poskytuje účastníkům upravený výkaz výměr.

Přílohy:

Výkaz výměr (verze 3) z 24.01.2019 (2018098A1_R03)

V Sokolově, dne 24.01.2019

<u>Zadavatel:</u> MĚSTO SOKOLOV Rokycanova 1929 356 01 Sokolov	<u>Podpis:</u> Renata Oulehlová, starostka
--	---