

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 12

k veřejné zakázce

„Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově“

zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) v podlimitním řízení na veřejnou zakázku na stavební práce.

Režim zadávacího řízení	Otevřené řízení dle § 56 Zákona
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Profil zadavatele	https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky	133 759 380,- Kč bez DPH
Datum zahájení řízení	14. 12. 2018

Zadávací řízení bylo zahájeno odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem veřejné zakázky F2018-043507.

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název:	Město Sokolov
Sídlo:	Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČ/DIČ:	00259586/CZ00259586
Datová schránka:	6xmbrxu
Statutární zástupce:	Renata Oulehlová, starostka
Kontaktní osoba zadavatele:	Mgr. Jana Zdvořáková, odbor rozvoje města tel. +420 354 228 325 e-mail: jana.zdvorakova@mu-sokolov.cz

Zadavatel poskytuje, na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace podané prostřednictvím systému EZAK dne 28.01.2019, Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12:

Dotaz:

Dobrý den,

níže zasíláme několik dotazů k výběrovému řízení „Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově“:

1. Ve výkazu výměr v listě „00 - Vedlejší rozpočtové ...“ je položka č. 1 „Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce geotechnický průzkum radonový průzkum“. Proč máme do této položky oceňovat radonový průzkum, který je již hotový a součástí zadávací dokumentace?
2. Ve výkazu výměr v listě „01.1 - D.1.1, 2, 3 - Stav...“ je položka č. 76 „Bednění hranatých pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření průřezu pravouhlého čtyřúhelníka odstranění“. Proč je u této položky výměra 1 m2, když v položce výše (zřízení bednění) je výměra 79,518 m2. Žádáme o revizi výkazu.
3. Ve výkazu výměr v listě „01.1 - D.1.1, 2, 3 - Stav...“ je položka č. 190 „Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplýnových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2“. Proč je u této položky výměra 85 ks, když v položkách níže 191-195 (dodávky zárubní) je výměra celkem 92ks. Žádáme o revizi výkazu.
4. Ve výkazu výměr v listě „01.1 - D.1.1, 2, 3 - Stav...“ je položka č. 411 „D+M zábradlí, ozn. Z1 (specifikace viz. D.1.1.c.66)“. Proč je u této položky výměra 739,718kg, když ve výpise materiálu je tonáž 793,718kg. Žádáme o revizi výkazu.
5. V projektové dokumentaci chybí výkres a výpis materiálu k zábradlí Z13. Žádáme o doplnění zadávací dokumentace.
6. Ve výkazu výměr v listě „01.1 - D.1.1, 2, 3 - Stav...“ je položka č. 475 „Montáž dilatačních listů“. V této položce je obsažen prvek Z77, který ale pak není vykázán v dodávkách tak, jako ostatní profily. Žádáme o revizi výkazu.
7. Pro dodávku obkladů a dlažeb (300x600 a 600x600 a 400x800) je uvažován prořez 10 % resp. 15 %. Tento prořez je nedostatečný, obzvláště pro tvorbu soklů. Žádáme o adekvátní navýšení.
8. Má být součástí nabídky i vybavení gastro? K této části není výkaz výměr, ale součástí dokumentace je projekt i výpis zařízení.

Předem děkujeme za odpověď

Odpověď:

Ad 1) Odpověď na tento dotaz byla zadavatelem poskytnuta v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7, dotaz č. 3 - viz https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1339.html - sekce „Zadávací dokumentace“.

Ad 2) Zadavatel provedl úpravu a doplnění výkazu výměr.

Ad 3) Zadavatel provedl úpravu a doplnění výkazu výměr.

Ad 4) Zadavatel provedl opravu výkazu výměr.

Ad 5) Odpověď na tento dotaz byla zadavatelem poskytnuta v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3, doplnění PD - viz https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1339.html - sekce „Zadávací dokumentace“.

Ad 6) Zadavatel doplnil ve výkaze výměr prvek Z77.

Ad 7) Ve výkazu materiálu dlažeb je uvedena výměra dlažeb a výměra soklíků.

Ad 8) Vybavení gastro nebude součástí této veřejné zakázky.

Zadavatel poskytuje v souvislosti s výše uvedeným opravený výkaz výměr – verze č. 5 ze dne 31.01.2019.

Přílohy:

Výkaz výměr (verze č. 5 z 31.01.2019) R05

V Sokolově, dne 01.02.2019

<u>Zadavatel:</u> MĚSTO SOKOLOV Rokycanova 1929 356 01 Sokolov	<u>Podpis:</u>  Renata Oulehlová, starostka
--	---

