



Doporučeně

Jana Heidlerová  
Boučí 23  
Dolní Nivy  
356 01 Sokolov 1

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

8. 3. 2012

NAŠE ZNAČKA

1042449051

VYŘIZUJE / LINKA

Karel Pazdziora / 840 840 840

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Karlovy Vary/9.3.2012

## Souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu

Vážená paní Heidlerová,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 8. 3. 2012, ve kterém nás žádáte o vydání souhlasu s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu distribučního zařízení pro stavbu „**Město Sokolov - Záchytné parkoviště Michal**“ (dále jen stavba)

Stavba a s ní spojené činnosti zasahuje do ochranného pásma nadzemních vedení 110 kV, dispečerské označení 2x110kV V927/928 Vítkov-Chemie, která jsou v majetku naší společnosti.

Sděluje Vám, že souhlasíme s činností a s umístěním výše uvedené stavby v ochranném pásmu předmětných vedení dle zaslaných podkladů. Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. uvedená vedení budou v rozsahu mezi st. č. 8 a 10 přeložena do nové trasy. Na tuto přeložku je již uzavřena smlouva o budoucí smlouvě č. Z\_S14\_12\_8120028593 mezi naší společností a investorem stavby. Souhlas činností a umístěním výše jmenované stavby v ochranném pásmu je podmíněn realizací přeložky nadzemního vedení 110 KV.
2. ochranné pásmo vedení 110 kV je dle § 46 a §98 zákona 458/2000 Sb. v platném znění vymezeno kolmými rovinami 15 m na každou stranu od krajních vodičů, u nově přeložené části vedení bude činit 12 m.
3. budou dodrženy Podmínky pro provádění činnosti v ochranných pásmech nadzemních vedení, které jsou nedílnou součástí tohoto souhlasu.
4. při pracích nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. Zahájení prací bude písemně oznámeno provozovateli.
5. ve vzdálenosti minimálně 4 m od základů stožárů stávajícího stožáru č. 9 nebudou do doby jeho přeložení prováděny žádné zemní práce.
6. po dokončení úprav musí být dodržena minimální výška vodičů nad komunikacemi i nad upravovaným terénem min. 6 m.

**ČEZ Distribuce, a. s.**

Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly IČ: 247 29 035, DIČ: CZ247 29 035  
tel. zákaznické služby: 840 840 840, tel poruchy: 840 850 860, fax 378 002 008  
e-mail: cez@cez.cz, www.cez.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100  
zapsán v obchodním rejstříku u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145  
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, 303 03 Plzeň

7. oplocení parkoviště umístěné v ochranném pásmu vedení doporučujeme provést z nevodivého materiálu nebo jeho kovové části uzemnit.
8. dojde-li při zemních pracích k poškození zemních prvků jednotlivých stožárů bude tato skutečnost neprodleně oznámena na poruchovou linku 840 850 860. Zahrnutí takto poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
9. v ochranném pásmu vedení nebude skladován žádný výkopový ani jiný materiál a ani jinak zvyšována současná výšková niveleta země.
10. umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k vedení.
11. s ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení 110kV. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby.
12. jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 840 850 860 nebo včas oznámeny naší společností.
13. toto vyjádření se vydává pouze pro styk stavby s vedením 110 kV a je nutné jí doplnit o vyjádření oddělení Správa energetického majetku Karlovy Vary k ostatním sítím.

Dovolujeme si dále upozornit, že porušení výše uvedených podmínek může mít za následek zrušení souhlasu a povinnost žadatele uvést veškeré změny do původního stavu na náklady toho, pro něhož se tento souhlas vydává.

Platnost tohoto souhlasu s umístěním stavby a prováděním činnosti v ochranném pásmu je 6 měsíců ode dne doručení. Nepozbude, však platnosti budou-li v této době zahájeny úkony k realizaci stavby. Souhlas s umístěním stavby v ochranném pásmu platí po celou dobu životnosti stavby.

S pozdravem



Ing. Marcel Tomek  
Vedoucí oddělení Správa energetického majetku  
ČEZ Distribuce, a.s.

**Příloha:**  
Podmínky pro práci v ochranných pásmech nadzemních vedení



**ČEZ Distribuce, a. s.**  
Děčín, Děčín IV-Podmokly  
Teplická 874/8  
PSČ 405 02  
IČ: 247 29 035 105.

**ČEZ Distribuce, a. s.** Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly IČ: 247 29 035, DIČ: CZ247 29 035  
tel. zákaznické služby: 840 840 840, tel poruchy: 840 850 860, fax 378 002 008  
e-mail: [cez@cez.cz](mailto:cez@cez.cz), [www.cez.cz](http://www.cez.cz) | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100  
zapsán v obchodním rejstříku u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145  
**Zasílací adresa pro zákazníky:** Guldenerova 2577/19, 303 03 Plzeň





## PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
  - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
  - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
  - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně – 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).

Poznámka:

Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

### V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno:

- 1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- 2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- 3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- 4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- 5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

### V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- 1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
- 2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
- 3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
- 4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů.
- 5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
- 6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
- 7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí...), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
- 8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.