

BPO spol. s r.o.

Lidická 1239
363 17 OstrovVaše žádost ze dne:
11.12.2012Naše značka:
051120078
(51/75-12)Vyřizuje:
Hana SkopováKarlovy Vary dne:
11.12.2012**Věc: Sokolov - Záchytné parkoviště Michal****Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z.č. 183/2006 Sb., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Sokolov
Stavebník: Město Sokolov
Projektant: BPO s.r.o., Ostrov
Č. zakázky: 51/75-12

Datum: 11.12.2012.

Předmětem předložené dokumentace je PD ke SŘ na vybudování záchytného parkoviště. Je navrženo nové a rozšíření stávajícího parkoviště OA. Objekt představuje výstavbu 50 parkovacích stání v Mánesově ul. - z těchto stání 2 vyhrazena pro parkování ZP osob. Na novém parkovišti bude 169 stání, z toho 7 vyhrazených stání pro OA přepravující osoby tělesně postižené. V bodě k) Technické zprávy je uvedeno, že komunikace i parkoviště je navrženo v soulasu s požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., bezbariérový přístup do objektu katastrálního pracoviště je zajištěn prostřednictvím vstupu pro zaměstnance, vnitřní bezbariérové úpravy jsou součástí objektu.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. Parkovací stání vyhrazená pro OA pro přepravu pohybově postižených osob musí mít max. podélný sklon 2,0 % a max. příčný sklon (v PD je uveden příčný sklon 4,0 %).
2. Vyhrazená parkovací pro vozidla ZP osob musí mít přímý bezbariérový přístup na komunikaci pro pěší. Tento požadavek není splněn u 3 parkovacích stání, požadujeme jejich přemístění na druhou stranu parkoviště, kolem které prochází chodník.
3. U všech komunikací pro pěší musí být důsledně dodržena vodící linie ke vstupu do objektů - obrubník chodníku vyvýšený min. 60 mm. Vodící linie může být přerušena na max. 8,0 m, do průchozího prostoru podél vodící linie se neumísťují žádné předměty.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z.1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Předložená projektová dokumentace je parafována a vrácena zpět.

Hana Skopová, odborný konzultantAdr. střediska: Sokolovská 120/149, 36005 Karlovy Vary
731 108 224, skopovaprojekty@volny.cz**NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.**
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ
KONZULTAČNÍCH STŘEDIŠK
ODBOBNÝ KONZULTANT