

BPO spol. s r. o. OSTROV	Číslo: 1365
Datum - 8 - 11 - 2012	
Podl. 1/2012	Re. [signature]
Vyř.	

BPO spol.s.r.o.
Ing.Jan Košan
Lidcká 1239
363 17 Ostrov



Váš dopis zn.:	
Ze dne:	
Naše značka:	723/2012
Vyřizuje:	Olga Bulandrová
Kontakt:	Tel: 352 304 250 E-mail: olgabulandrova@voss.cz
Datum:	26.10.2012

Věc : Sokolov – Záchytné parkoviště Michal – vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení.

K předložené projektové dokumentaci na výše uvedenou stavbu nemáme připomínky. Odvedení dešťových vod z parkoviště do retenční nádrže a následně do silničního příkopu se nedotkne zájmů naší společnosti.

Pouze požadujeme doložit řešení křížení příjezdové komunikace s výtlačným potrubím splaškové kanalizace PE d140. Tento požadavek jsme již uplatňovali k PD pro územní řízení.

S pozdravem


Ing. Petr Pösinger, Ph.D.
Manažer technického útvaru

VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLEČNOST SOKOLOV, s.r.o.
technická dokumentace a GIS
 356 01 Sokolov