



OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	M²
201	SCHODITĚ	
202	CHODBA	
203	WC	
204	ŠATNA	
205	ŠATNA	
206	UMÝVÁRNA	
207	WC	
208	SKLAD	
209	SKLAD	
210	PŘÍPRAVA JIDLA	
211	LOŽNICE+HERNA	

LEGENDA MÍSTNOSTI

rozvodná soustava: síť TN-C-S; 3+N+PE; ~ 50Hz; 400/230V

ochranná opatření: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN EN 61140 ed. 2

ostatní potřebné údaje: viz Technická zpráva

ELVOST		nám Krále Jiřího 8, Cheb	Paré:
projekt elektro		Tel.: 354 436 246	
návrhy a dodávky		IČO: 46862579	
osvětlení		e-mail: elvost@seznam.cz	
Projektant:	Ing. Jiří Voráč	Zodpovědný projektant:	Ing. Jiří Stěhlík
Stavebník:	Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01		
Kraj:	Karlovarský	Obec:	Sokolov
Alce:			
MŠ Sokolov, ul. Alšova 1746			
oprava elektroinstalace, pavilon č.1			
Silnoproudá elektrotechnika			
Obsah:			
Půdorys 2.NP			D.1.4.3