

VEDENÍ VZDUCH.POTRUBÍ SPIRO V PODHLEDU

Tabulka vzduchotechnického zařízení

Pozice	Název	Ks
1	DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ ELEKTRODESIGN MIXVENT-TD 500/160 S ČASOVÝM DOBĚHEM (Q=390–560 m3/hod, 230V,18–21A)	2
2	DESIGNOVÁ VĚTRACÍ NEREZOVÁ MŘÍŽKA FASÁDNÍ SOLER – KMK 160 S OCHRANNOU MŘÍŽKOU PROTI VNIKÁNÍ NEČISTOT	2
3	ODBOČKA JEDNOSTRANNÁ 90° 160/125 – OBJ 90° 160/125 VČETNĚ ODVODNÍHO PLASTOVÉHO VENTILU VEF125–MONTÁŽ DO SDK PODHLEDU	10
4	ZPĚTNÁ KLAPKA PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ – PLASTOVÁ TYP RKK150 ELEKTRODESIGN	2

Ateliér : Sokolov, Jednoty 1318		Projektant : Jan Černík	
AIP : Ing.Roman Michálek		Kreslil : HP Designjet 110 nr	
Ved. proj. : Ing.Roman Michálek		Kontroloval : Jan Černík	
Investor : Město Sokolov		Místo stavby : Sokolov	
Akce: Stavební úpravy sociálního zařízení družiny, ZŠ Sokolov, ul.Švabinského			
Charakter stavby: novostavba Stupeň PD: PD k žádosti o stavební povolení			
Objekt: *D.1.4.2.- VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ* Výkres:			

TZB studio Jan Černík
technika prostředí staveb
PROJEKTY • SLUŽBY • PORADENSTVÍ
Ateliér Sokolov : Jednoty 1318 , 356 01 Sokolov
tel. 607 561 268
www.tzbstudio.cz
tzbstudio@tzbstudio.cz

Formát :	4 x A4	Datum :	03.2017
Měřítko :	-	Zakázka č. :	2016/048
Číslo výkresu :			