



## LEGENDA:

Značka	Popis
	Spíneč-jednofázový, fázemi 150s, (IP 44), 10A, 230V
	Přepínač senzor, fázemi 5A, (IP 44), 10A, 230V
	Přepínač světlový, fázemi 5, (IP 44), 10A, 230V
	Přepínač dvofázový, fázemi 6-6, (IP 44), 10A, 230V
	Sporáková přípojka 16A, 400V
	Zásuvka jednodílná s ochr. kolíkem, 16A/250V, (IP44)
	Zásuvka průmyslová, 16A, 400V
	Zařizovací svítidlo 230V, 1x60W
	Zařizovací svítidlo 230V, 2x36W
	Svítidlo nástěnné 230V, 60W
	Svítidlo stropní venkovní 230V, 60W
	Svítidlo nástěnné 230V, 60W
	Rozvodnice motorová/větrná

## LEGENDA:

Značka	Popis
	Kabelový svazek
	Síťové vedení
	Zásuvkové vedení
	Kabelový žeb
	Vedení v trubkách
	ventilátor-odvlhčovač umývatel
<b>II. ETAPA</b>	
	Spíneč-jednofázový, fázemi 150s, (IP 44), 10A, 230V
	Zásuvka jednodílná s ochr. kolíkem, 16A/250V, (IP44)
	Zařizovací svítidlo 230V, 2x36W
	Kabelový svazek
	Síťové vedení
	Zásuvkové vedení
	Rozvaděč VZT
	Rozbočovací krabice
	Vedení v kabel. lžích

V případě, že jsou v projektové dokumentaci uvedené konkrétní typy výrobků, nejsou závazné, je možno je zaměnit za výrobky stejné případně vyšší kvality, se stejnými případně lepšími technickými parametry

Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000.4-41 ed.2  
Ochranné opatření : automatickým odpojením od zdroje  
Základní ochrana: základní izolaci, krytím a přepážkami  
Ochrana při poruše: automatickým odpojením od zdroje  
Ochranné pospojování

Vnější vlivy určeny dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3  
čl. 321.2 - AB - 5  
čl. 321.44 - AD - 4  
čl. 322.1 - BA - 1  
čl. 323.2 - CB - 1  
Krytí dáno typem rozvodnic IP 30/20

## POZNÁMKA:

Rozvod proveden kabely CYKY uloženými volně pod omítkou, v kab. žlábech a roštech  
Spínače, přepínače a zásuvky vedle nich budou osazeny ve výšce 1,5 m nad úrovní podlahy  
El. instalace v modré barvě - II. etapa  
Průběžné vedení v listě 100x40  
Svody k vypínačům, zásuvkám - 20x20  
Svody k rozvaděčům VZT - 40x20

Vedoucí projektant	Vypracoval	Kreslil	Zodpovědný projektant	Jiří Lávička
Jiří Lávička	Jiří Lávička	Jiří Lávička	Jiří Lávička	Jiří Lávička
Kraj:	Karlovarský	Slov. úřad:	Sokolov	
Investor:	Město Sokolov, Rokycanova 1329, 356 01 Sokolov, IČ: 00259586	Datum:	04/2017	
Stavba:	Revitalizace ZŠ-Sokolov-Svabinského 1702 - stavební úpravy kuchyně a zázemí	Forma:	A1	
		Mřížka:		
Období:	Elektroinstalace 1.PP - II. etapa	Stupeň:	PDR	
		Výkř.č.	E-2	