

Vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace č. 1

Výběrové řízení:

„ZŠ, ul. Švabinského – stavební úpravy sociálního zařízení družiny“

1. Identifikace zadavatele

Název zadavatele:	Město Sokolov
Sídlo zadavatele:	Rokycanova 1929, 356 01, Sokolov
IČ:	00259586
Osoby oprávněné jednat za zadavatele:	Bc. Jan Picka, starosta

Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zadávaná v souladu s VS 06.4 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Sokolov“

2. Vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace

Znění dotazu:

Dobrý den,

žádáme o upřesnění položky č. 80 v oddíle Konstrukce truhlářské. K položce chybí (stejně jako u oken) výpis prvků s popisem a požadavky na vlastnosti. Děkuji

Odpověď:

Jedná se o novou hliníkovou dvevní sestavu tvořenou dvoukřídlovými dveřmi a bočními pevnými světlíky a nadsvětlíky. Tato stěna má požadovanou požární odolnost EW30, bude vybavena samozavíračem na aktivním křídle. Boční menší křídlo bude aretovatelné. Aktivní křídlo bude vybaveno elektrozámek pro možnost odblokování na impuls domovního vrátného. Aktivní křídlo bude vybaveno z obou stran pevnou hrazdou pro usnadnění manipulace imobilními osobami. Součástí dodávky i potřebný polep prosklených ploch dle normy. Zasklení bude jednosklo s požární odolností a s polepem bezpečností folie. Návrh viz příloha. Co se týká vnějšího okna, je specifikace ve výkrese stavebníh půdorysu. Jedná se o nové plastové okno, stejného členění jako jsou stávající okna. Tzn. spodní část okna pouze vyklápěčka, horní část otevíravé a sklopné.

2100

V Sokolově dne 12.05.2017

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by a horizontal line and a small flourish.

Bc. Jan Pícka
starosta města

Příloha

Nákres dveřní sestavy