



Vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace č. 1

Výběrové řízení:

„Tělocvična Sokolovská ulice – zateplení fasády a stavební úpravy –
projekční práce“

1. Identifikace zadavatele

Název zadavatele:	Město Sokolov
Sídlo zadavatele:	Rokycanova 1929, 356 01, Sokolov
IČ:	00259586
Osoby oprávněné jednat za zadavatele:	Bc. Jan Picka, starosta

Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu na služby mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zadávaná v souladu s VS 06.4 „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Sokolov“

2. Vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace

Dotaz obdržení dne 05.06.2017

V odst. II.2.b) SoD je uvedeno, že předmětem předaného díla je energetický audit a průkaz energetické náročnosti objektu. Ve výzvě v odst. 3 se kromě PENBu píše ještě o energetickém posudku.

Upřesňující dotaz:


jsou předmětem díla a) energetický audit, b) průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) i c) energetický posudek? Týká se pouze přístavby nebo celé tělocvičny?

Odpověď zadavatele

Aby bylo možné v projektové dokumentaci částí zateplení tělocvičny na Sokolovské ulici stanovit správný způsob a tloušťku zateplení je nutné zpracovat energetický posudek i PENB . Od 1. ledna 2013 vznikla dle novely zákona č. 406/2000 Sb. povinnost vypracovat energetický posudek (EP) současně s Průkazem energetické náročnosti budovy (PENB) v případě budov se zdrojem energie s instalovaným výkonem vyšším než 200 kW a také při projektech snižování energetické náročnosti budov. Přitom by PENB měl být vydán pro budoucí stav budovy po zateplení.

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) slouží k informaci o energetické náročnosti provozu nemovitosti. Průkaz energetické náročnosti budovy je součástí energetického posudku. Energetický posudek (EP) je rozbohem nemovitosti z hlediska hospodaření s energiemi, včetně předběžného návrhu stavebních opatření, jejich cenách a dopadu. Týká se přístavby i tělocvičny.

V Sokolově dne 05.06.2017


Hana Špičková
vedoucí odboru rozvoje města