

Oprava omítek klášterního kostela sv. Antonína Paduánského, Sokolov

Zpráva

Oprava omítek klášterního kostela sv. Antonína Paduánského Sokolov, ul. Komenského 77
– přední průčelí.

Popis současného stavu památky s uvedením závad:

Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského je celkově v dobrém technickém stavu.

Stávající omítkový systém je proveden z hrubé vápenocementové jádrové omítky, z vrchní tenkovrstvé štukové omítky a z vrchního málo prodyšného, zřejmě akrylátového fasádního nátěru. Vrchní nátěr na části ploch ztratil přídržnost k podkladu. Spodní štuková omítka nemá soudržnost a její použití se jeví jako nevhodné.

Předpokládaný rozsah obnovy:

Odstraněny budou poškozené části, nevhodné cementové omítky (zahlcené sanační omítky) v dolních partiích, zavlhlé omítky apod. Bude proveden průzkum zasolení omítek a zdiva. V případě zasolení budou zasolené omítky odstraněny, proškrábnuty spáry a budou aplikovány obětované omítky, které po absorbování solí ze zdiva budou nahrazeny novými omítkami na vápenné bázi.

Fasádní nátěr bude odstraněn na celé ploše.

Barevnost bude řešena nátěrem na vápenné bázi s minerálními pigmenty ve stávajícím odstínu.

Výplně otvorů (okna a dveře) a mříže budou natřeny ve stávajícím odstínu.

Klempířské prvky budou podle potřeby vyměněny za nové, ze stejného materiálu.

V průběhu stavby budou svolávány kontrolní dny za účasti orgánu státní památkové péče. Jednotlivé postupy a používané materiály budou před vlastní realizací pracovníkem NPÚ odsouhlaseny.

V Sokolově 28.6.2017

Jana Čechová
technické oddělení

Sokolovská bytová s.r.o.
Komenského 77, 358 48 Sokolov
65