

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava
IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Městský úřad Sokolov - Odbor rozvoje města
Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

Vaše žádost ze dne, značka:
16.06.2017

Naše značka:
072170029

Vyřizuje:
Zdeněk Mandrholec

Karlovy Vary dne:
20.06.2017

Věc: "Parkoviště v ul. Slavíčková (č. 29), Sokolov"

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z.č. 183/2006 Sb., ve znění komplexní novely z. č. 350/2012 Sb., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: ul. Slavíčková v Sokolově
Stavebník: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, IČO: 002 59 586
Projektant: Ing. Martin Haueisen, Sládkova 159/1, 350 02 Cheb, IČ: 873 34 321,
ČKAIT 0301387, mob.: 605 031 348, email:
Č. zakázky: 2016-42 Datum: 06/2017

Předmětem předložené dokumentace DPS+PDPS je návrh na navýšení počtu parkovacích stání, celková délka stavebních úprav je cca 51,0 m. Parkoviště je navrženo jako příjezdová jednosměrná komunikace o základní šířce 3,5 m a šikmá podélná parkovací stání pod úhlem 60° v počtu 14 stání v šířce 2,5 m, včetně 1 stání v rozměrech 3,5 x 4,5 m pro osoby se ZTP.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené dokumentaci sdělujeme následující:

1. Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
2. Doporučujeme, aby v průběhu provádění stavebních prací bylo zhotovitelem stavby důsledně dodrženo: VÝKOPY A STAVENÍŠTĚ - průchozí profil pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, lávky přes výkopy, musí být široké nejméně 900 mm a výškové rozdíly nejvýše 20 mm a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 až 250 mm nad pochozí plochou, nebo sokl s výškou nejméně 100 mm. Pokud se pro pochozí plochu použije rošt, musí mít velikost mezery ve směru chůze nejvýše 15 mm.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Děkujeme Vám za spolupráci a vstřícnost. S pozdravem

Zdeněk Mandrholec, odborný konzultant

Adr. střediska: Sokolovská 149, 360 05 Karlovy Vary
Adr. doručovací: Fibichova 767/6, 360 17 Karlovy Vary
723 628 939, zdenek.mandrholec@volny.cz

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDIŠK
ODBOBNÝ KONZULTANT
072-