

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

k veřejné zakázce

**„Rekonstrukce budovy č. p. 2140 v Nádražní ulici, Sokolov -
nízkoprahové denní centrum“**

zadávané v souladu

s vnitřní směrnicí města Sokolov VS 06.4 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Sokolov.

Zakázka je zadávána jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen Zákon), kromě zásad uvedených v § 6 tohoto zákona, dle kterého je zadavatel povinen dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Režim zadávacího řízení	Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Profil zadavatele	https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky	3 063 905,47 Kč bez DPH
Lhůta pro podání nabídek	26.02.2018 do 12:00 hodin

IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název: Město Sokolov
Sídlo: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586
Statutární zástupce: Bc. Jan Picka, starosta

Kontaktní osoba zadavatele: Mgr. Jana Zdvořáková, odbor rozvoje města
tel. +420 354 228 325
e-mail: jana.zdvorakova@mu-sokolov.cz

Zadavatel tímto poskytuje Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 na základě níže uvedeného dotazu ze dne 19.02.2018

Dotaz:

„1.V zadání chybí PBS požární bezpečnostní řešení stavby.

2.V zadání je plastové okno s odolností EI 45 minut, není možné v plastu jen v Al.
Děkuji

Za odpověď děkuji“

Odpověď

Ad 1) Poskytuje účastníkům kopii dokumentu „Požárně bezpečnostní řešení stavby“ jako doplnění Zadávací dokumentace.


Ad2) Ve výkresu č. 5 Tabulka nových výplní otvorů v položce č. 1 naceňte okno o rozměrech 3500x2000 mm jako hliníkové s požadovanou požární odolností EI45 mm (viz opravený rozpočet stavby).

Zadavatel uveřejňuje opravený Výkaz výměr s opravenou položkou č. 1 ve výkresu č. 5 Tabulka nových výplní otvorů. Za tento nedostatek se omlouváme.

Vzhledem k tomu, že došlo k opravě Výkazu výměr, který je stěžejní pro zpracování nabídky, prodlužuje zadavatel adekvátně lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek je do 05.03.2018 do 09:00 hodin.

V Sokolově, dne 20.02.2018

<u>Zadavatel:</u> MĚSTO SOKOLOV Rokycanova 1929 356 01 Sokolov	<u>Podpis:</u>  Bc. Jan Picka, starosta města
--	--

Příloha č. 1 „D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby“