



Označ. účel místnosti	
1.01	Kuchyně – vana
1.02	Umyvadna, šatovna, nádobí
1.03	Občerstvení, jídelna
1.04	Občerstvení
1.05	Společná – ložnice
1.06	Dětská místnost – personál
1.07	Umyvadna, šatovna, nádobí
1.08	Společná – personál
1.09	Společná – personál
1.10	Umyvadna + šatovna – personál
1.11	Umyvadna – WC – personál
1.11a	WC – personál
1.12	Společná – osobní
1.13	Občerstvení
1.14	Závazek – vstup personálu
1.15	Konference – vedoucí strom
1.16	Společná – nádobí
1.17	Nádobí – osobní
1.18	Společná – do 1 pp
1.19	Společná – dle 1 pp
1.20	Občerstvení
1.21	Umyvadna – WC – chlapci
1.22	Umyvadna – WC – chlapci
1.23	Umyvadna – WC – učitelé
1.24	WC – učitelé
1.25	Občerstvení
1.26	WC – dívky
1.27	Umyvadna – WC – dívky
1.28	Prázdná – šatovna
1.29	Společná
1.30	Zásobárna – technická

- Legenda:**
- součást kabelu
  - přívodní vedení pro rozvodnice kabelem CKX-H-R-(U) 5x10 B2ca.s1.d0
  - přívodní vedení pro podstatně rozvodnice kabelem CKX-H-R-(U) 5x4 B2ca.s1.d0
  - vedení zásuvkový okružní kabelem CKX-H-R-(U) 3x2,5 B2ca.s1.d0
  - vedení svět. okružní kabelem CKX-H-R-(U) 3x4x1,5 B2ca.s1.d0
  - 2 x elektronická ochranná pro interaktivní tabuli bezohledná 750 W5cm, Ø 50 mm
  - elektronická ochranná pro datové rozvody bezohledná 750 W5cm, Ø 32 mm
  - elektronická ochranná pro datové rozvody bezohledná 750 W5cm, Ø 25 mm
  - spínací jednotky s odstavkou ABB Tango řazení 1S
  - spínací jednotky s odstavkou ABB Tango řazení 1S
  - přepínač světla ABB Tango řazení 5
  - ovládací zapínací ABB Tango řazení 1/0 50
  - zásuvka jednofázová s ochr. kolíkem a ochrannými ABB Tango
  - zásuvka dvofázová s ochr. kolíky, nabežnou dle ochr. kolíkem ABB Tango
  - zásuvka dvofázová s ochr. kolíky, nabežnou dle ochr. kolíkem ABB Tango s přepínací ochranou

- A1 svítidlo Osrami Titan 5 56024, opal PC, 3x E27, 3x LED 13W/2700K, IP44
- G1 svít. nástěnné senz. E27, IP44, např. EGO 86142, LED 11W/2700
- Z1 svítidlo zářivkové Eikonu Čepelík ZC1366HR-E, 2x38W, IP20
- Z2 svítidlo zářivkové Eikonu Čepelík ZC2366HR-E, 2x38W, IP20
- Z3 svítidlo zářivkové Eikonu Čepelík ZC1566HR-E, 1x38W, IP20
- Z4 svítidlo zářivkové Eikonu Čepelík ZC2366HR-E, 1x38W, IP20
- Z5 svítidlo zářivkové asymetrické Eikonu Čepelík ZC2366HR-E + zář. 0,4m, IP20 1x38W
- SI stávkací zářivkové svítidlo 2x38W, IP20
- NI orientace nastěnné svítidlo Fulgur GAMMA 325 LP 9W, 1h
- M1 orientace stropní svítidlo Fulgur GAMMA 325 LP 9W, 1h
- KV přístroj krabice rozvodná s výklem 15x115x3mm
- OS automatický bezdotykový osvětlovací napař. Samela typ SLO 02E
- RH stávkací hlavní rozvaděč objemu
- RO7 nová zapuštěná okružní rozv. 2 NP s pož. klasifikací Eaton typ ELS 30 DP1 BP-U-DWB-600/10/ELS
- RO8 nová zapuštěná okružní rozv. 1 NP s pož. klasifikací Eaton typ ELS 30 DP1 BP-U-DWB-600/7/ELS
- R-WC1 nová zapuštěná rozvodnice sociálního zázemí 1 NP Eaton typ BC-U-Z24-ECO
- R-WC2 nová zapuštěná rozvodnice sociálního zázemí 1 NP Eaton typ BC-U-Z24-ECO

<b>ELVOST</b>		projekt elektro		návrh a realizace		projekt elektro		návrh a realizace	
Křivčický		Základní projekt		Ing. Jiří Štehlík		Ing. Jiří Štehlík		Ing. Jiří Štehlík	
Město Sokolov, Rybníková 1923, Sokolov 356 01		Číslo zakázky		180110		180110		180110	
Křivčický		Číslo		150		150		150	
ZS Sokolov, ul. Křivčická 1916		Stupeň		150		150		150	
oprava elektroinstalace, pavilon jídelny a školní družiny		DPS		DPS		DPS		DPS	
Číslo výkresu		D 1.4.2		D 1.4.2		D 1.4.2		D 1.4.2	