



OZNAČ.	ÚČEL MÍSTNOSTI
1.01	Kuchyň – varna
1.02	Umývárna černého nádobí
1.03	Výdej jídel
1.04	Chodba
1.05	Sklad – lednice
1.06	Deníí místnost – personál
1.07	Umývárna stolního nádobí
1.08	Šatna personál
1.09	Šatna personál
1.10	Umývárna+sprcho – personál
1.11	Umývárna WC – personál
1.11a	WC personál
1.12	Sklad odpadků
1.13	Chodba
1.14	Zdvěř – vstup personál
1.15	Kancelář vedoucí stírov.
1.16	Sklad bílého nádobí
1.17	Náklýřh s obsluhou
1.18	Schodiště do 1.pp
1.19	Šatna – družno
1.20	Chodba
1.21	Umývárna – WC chlapeč
1.22	WC chlapeč
1.23	Umývárna – WC učitelé
1.24	WC – učitelé
1.25	Úklid
1.26	WC – dívky
1.27	Umývárna – WC dívky
1.28	Přezouvárna+šatna
1.29	Jídelna
1.30	Zásob.rampa+schodiště

Legenda:

- rozvod jednotného času kabelem CYKY 2x1,5 v elektroinstalaci trubce LPFLEX 2325 (na omítce PRAFasafe 2x1,5)
- rozvod rozhlasu kabelem CYKY 2x1,5 v elektroinstalaci trubce LPFLEX 2325 (na omítce PRAFasafe 2x1,5)
- rozvod školního zvukku kabelem CYKY 2x1,5 v elektroinstalaci trubce LPFLEX 2325 (na omítce PRAFasafe 2x1,5)
- rozvod domácího telefonu v elektroinstalaci trubce kabel UTP cat. 5E (k EZ PRAFasafe 2x1,5), podrobnosti viz příloha
- rezervní rozvod DT pro druhé tablo v elektroinstalaci trubce kabel UTP cat. 5E + CYKY 2x1,5, podrobnosti viz příloha
- stávající rozvody (TEL, EZS apod.) uložti pod omítku do elektroinstalaci trubky LPFLEX 2325
- stávající datový uzel
- XES stávající společná elektroinstalaci krabice slaboproudých rozvodů (rozhlas, zvonek, hodiny)
- XTEL stávající elektroinstalaci krabice telefonních rozvodů
- HA1 stávající hodiny analogové vnitřní
- HA3 stávající hodiny digitální
- DR stávající nástěnný reproduktor
- PR nový regulátor hlasitosti DEXON typ PR104
- EZ elektrický zámek Tesla Stropkov
- TT tlačítkové tablo Tesla Stropkov pro 8 vyzváněcích tlačítek
- domácí telefon Tesla Stropkov typ 4FP 110 83/1

<h1>ELVOST</h1>		projekty elektro návrhy a dodávky osvětlení		nám Krále Jiřího 8 Ořeb Tel.: 354 436 246 IČO:46662579 e-mail: elvost@seznam.cz		Paré
Projektant:	Ing. Jiří Voráč	Zodpovědný projektant:	Ing. Jiří Šlehlik	Číslo zakázky:		180110
Stavovnik:	Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01	Datum:		03/2018		
Kraj:	Obec:	Sokolov	Měřítko:	1:100		
Karlovarský			Stupeň:			
Ace:	ZŠ Sokolov , ul. Křížkova 1916 oprava elektroinstalace, pavilon jídelny a školní družiny					DPS
Část:	Silnoproudá elektrotechnika					Číslo výkresu:
Obsah:						D.1.4.5
Půdorys slaboproudých rozvodů 1.NP						