

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

k veřejné zakázce

„Chráněné dílny Sokolov – stavební úpravy objektu Gagarinova 2048“

zadávané v souladu
se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon) pro zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku na stavební práce

Režim zadávacího řízení	Zjednodušené podlimitní řízení dle § 52 písm. a) a § 53 zákona
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Profil zadavatele	https://czak.sokolov.cz/profile_display_2.html
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky	24 856 265,- Kč bez DPH
Lhůta pro podání nabídek	25. 04. 2018

IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název: Město Sokolov
Sídlo: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586
Statutární zástupce: Bc. Jan Picka, starosta

Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Sandra Linhová, odbor rozvoje města
tel. +420 354 228 284
e-mail: sandra.linhova@mu-sokolov.cz

Zadavatel poskytuje na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace podané prostřednictvím systému EZAK dne 16. 04. 2018 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Dotaz:

Dobrý den,

1. Je možno použít místo jistoty bankovní záruku?
2. Položka č. 82 obsahuje pouze položku VKZS + soklovou část. Můžete upřesnit jednotlivé položky VKZS a soklové části?

82. SP 622-R01 VKZS FASÁDA + SOKLOVÁ ČÁST m2 1 509,75 –

Odpověď:

1. Použití bankovní záruky místo peněžní jistoty složené na účet **je možné**. Účastník doloží bankovní záruku v nabídce předložením originálu záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli jistotu za podmínek stanovených v § 41, odst. 8 Zákona.
2. Položka č. 82 sestává z následujících prací:
 - Podkladní penetrace stávajícího zdiva
 - Zateplení stěn minerální vatou tl. 100mm, sokl XPS tl. 50mm
 - a) D+M izolantu
 - b) D+M ukotvení izolantu vč. D+M izolačních zátek
 - c) Přebroušení izolantu a následné přestěrkování lepidlem s perlíno
 - d) D+M základacích list
 - e) D+M lišt rohových, nadpražních, okenních a parapetních
 - f) Zateplení špalet - MW tl. 20-30mm
 - g) D+M Silikonová omítka vč. systémové podkladní penetrace tl. 1,5mm - fasáda.....Marmolitová omítka jemnozrná – sokl
 - Montáž + Pronájem + Demontáž lešení
 - Přesun hmot

V Sokolově, dne 17. 04. 2018

<u>Zadavatel:</u> MĚSTO SOKOLOV Rokycanova 1929 356 01 Sokolov	<u>Podpis:</u>  Bc. Jan Picka, starosta města
--	---