



POZNÁMKA :
PROVOZNÍ SOUSTAVA : 3 + PE + N, 50Hz, 400/230V, TN - S
OVLÁDÁNÍ : 1 + PE + N, 50Hz, 230V, TN - S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM JE NAVRŽENA
DLE ČSN 33 2000-4-41 A NOREM ČSN SOUVISEJÍCÍCH, TJ. OCHRANOU
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
S VYROVNÁNÍM POTENCIÁLŮ A PROUDOVÝMI CHRÁNIČI.

OBJEDNATEL:

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

SPECIALISTA:

STAVBA : REKONSTRUKCE HALY ZIMNÍHO STADIONU SOKOLOV

B. NEMCOVÉ 1780, 356 01 SOKOLOV

INVESTOR : MĚSTO SOKOLOV

ROKYCANOVA 1929, 356 20 SOKOLOV

ARCHITEKT :	ing. arch. V. Mudra ing. arch. M. Polák	SPORTPROJEKT PRAHA, s.r.o., Pštrossova 19, PRAHA 1 TEL: 02/257317769 sportprojekt@saznom.cz	DATUM :	05/2005
HL. INŽ. PROJEKTU:	M. Krakauer		MĚŘÍTKO :	1:100
ZODP. PROJ. PROFESE:	Pavel Mohr	Pavel Mohr, Členství Vřítky 2086, Benešov TEL: 317 728 228 pavel.mohr@iscoll.cz	FORMÁT :	12A4
VYPRACOVAL:	Pavel Mohr		ČÍSLO ČÁSTI:	ČÍSLO PARÉ:

NÁZEV ČÁSTI: Elektroinstalace a hromosvody

SO 01.6

OBSAH VÝKRESU: ELEKTROINSTALACE STROJOVEN VZT

ČÍSLO VÝKRESU: E3