

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

k veřejné zakázce

„Zimní stadion – výměna osvětlení nad ledovou plochou“ (2. vyhlášení)

Zakázka je zadávána jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen Zákon), kromě zásad uvedených v § 6 tohoto zákona, dle kterého je zadavatel povinen dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Režim zadávacího řízení	Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Profil zadavatele	https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
Předpokládaná hodnota zakázky	1 200 000,- Kč bez DPH (1 452 000,- Kč včetně DPH)
Lhůta pro podání nabídek do	20.09.2018 do 09:30 hodin

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název: Město Sokolov
Sídlo: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586
Statutární zástupce: **Bc. Jan Pícka, starosta**

Kontaktní osoba zadavatele: Mgr. Jana Zdvoráková, odbor rozvoje města
tel. +420 354 228 325
e-mail: jana.zdvorakova@mu-sokolov.cz

Zadavatel tímto poskytuje Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 na základě dotazu obdrženého dne 12.09.2018 prostřednictvím systému EZAK:

Dotaz:

1) Zadavatel požaduje zpracovat prováděcí projekt elektro pro potřeby dodávky a jako podklad pro předání díla.

Otázka: Zadavatel opravdu zamýšlí vypracovat prováděcí projekt elektro před započítáním prací, nebo zadavatel zamýšlí vypracovat projekt skutečného stavu osvětlení po instalaci pro předání díla? Protože se jedná o dva odlišné stupně dokumentace.

2) Zadavatel požaduje ovládat soustavu pomocí přenosného tabletu, telefonu nebo z počítače.

Otázka: Postačí zadavateli ovládat soustavu jen jedním přenosným zařízením, např. jen přenosným tabletem, který bude obsahovat i funkci energetického monitoringu?

3) Zadavatel požaduje v technických parametrech LED svítidla - LED čip v keramickém pouzdře.

Otázka: opravdu Zadavatel požaduje LED čip v keramickém pouzdře? Pokud ANO, tak proč? Žádáme o vysvětlení a technické zdůvodnění.

Předem děkujeme za odpověď.

Odpověď


1) Zadavatel požaduje zpracování a předání projektu skutečného stavu osvětlení po instalaci pro předání díla.

2) Ano, postačuje pouze jedno přenosné zařízení

3) Zadavatel umožňuje použít i jiné technické řešení než LED čip v keramickém pouzdře.

Přílohy:

V Sokolově, dne 13.09.2018

<p><u>Zadavatel:</u></p> <p>MĚSTO SOKOLOV Rokycanova 1929 356 01 Sokolov</p>	<p><u>Podpis:</u></p> <p></p> <p>Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města</p>
---	--