



- Legenda:**
- RIS ☐
- stávající pojistková rozpojovací skříň ČEZ
 - stávající ochranné pásmo CETIN optika
 - stávající ochranné pásmo CETIN metal
 - stávající ochranné pásmo NET Line
 - stávající ochranné pásmo RETE
 - stávající ochranné pásmo UPC
 - stávající ochranné pásmo VN ČEZ
 - stávající ochranné pásmo NN ČEZ
 - stávající ochranné pásmo NN cizí
 - stávající ochranné pásmo GasNet
 - stávající ochranné pásmo Veolia kanalizace
 - stávající ochranné pásmo Veolia vodovod
 - stávající ochranné pásmo parovodu
 - nové ochranné pásmo pozemního vedení VO
 - hranice dotčeného území

- Legenda stávajících sítí:**
- podzemní ČEZ VN
 - podzemní ČEZ NN
 - podzemní cizí NN
 - podzemní CETIN optika
 - podzemní CETIN metalika
 - podzemní CETIN metalika nezaměřeny
 - podzemní CETIN neprovaz
 - podzemní RETE
 - podzemní NET Line
 - podzemní plynovod RWE NTL
 - podzemní vodovod Veolia
 - podzemní kanalizace Veolia
 - podzemní parovod Tisová

rozdvočná soustava: síť TN-C-S; 3+N+PE; ~ 50Hz; 400/230V
ochrana automatickým odpojením od zdroje: dle ČSN EN 61140 ed. 3
zemní soustava: stožáry a RVO budou propojeny zemnicím páskem FeZn 30x4
ostatní potřebné údaje: viz Technická zpráva

<h1>ELVOST</h1>		projekty elektro návrhy a dodávky osvětlení		nám.Krále Jiřino 8, Chrb Tel.: 354 436 246 IČO:46862579 e-mail: elvost@seznam.cz	Paré:
Projektant: Ing. Jiří Voráč	Zadpovězený projektant: Ing. Jiří Stehlik			Číslo zakázky: 160604	
Stavebník: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov	Datum: 10/2017				
Kraj: Karlovarský	Opec: Sokolov	Měřičko: 1:1000			
Alce: VO od Komerční banky, a.s. k Penny Marketu	Stupeň: DUR+DSP				
Část: D.2. - Veřejné osvětlení	Číslo výkresu:				
Obsah: Situční výkres širších vztahů	C.1				