



LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- UM umyvadlo s jedním otvorem - připojení na rozvody vody 2x rohový ventil 1/2" , stojánková páková baterie , připojení na kanalizační západovou uzavěrkou pro umyvadla DN 40
- UMi umyvadlo s jedním otvorem v provedení pro imobilní - připojení na rozvody vody 2x rohový ventil 1/2" , stojánková páková baterie s prodlouženou pákou , připojení na kanalizační západovou uzavěrkou pro umyvadla DN 40
- WCZ klozet závěsný , včetně prodloužené přívodní trubky , instalační modul pro závěsný klozet skládající se z rámu , splachovací nádrží , přívodního a odpadního potrubí , montážní sady , záchodové sedátko plastové bílé , ovládací tlačítko chrom
- WCZi klozet závěsný v provedení pro imobilní , včetně prodloužené přívodní trubky , instalační modul pro závěsný klozet skládající se z rámu , splachovací nádrží , přívodního a odpadního potrubí , montážní sady , záchodové sedátko plastové bílé , ovládací tlačítko chrom
- VL výlevka stojící , s plastovou mířkou , včetně montážní sady , nástěnná výlevková (dřezová) baterie s roztečí 150 mm , spodní odpad DN 100
- P urinal (pisoár) s automatickým splachováním , bateriové provedení (6V) , sifon DN 50 s vodorovným odpadem

LEGENDA POTRUBÍ:

- K1 OZNAČENÍ STOUPAČNÍHO POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
Potrubí splaškové kanalizace (HT)
(vedeno v tomto podlaží)
- Potrubí splaškové kanalizace (HT)
(vedeno pod stropem předchozího podlaží)

INC. ARCH. OLGA RŮŽIČKOVÁ		Jméno zpracovatele		PĚTR WISNIEWSKI	
Projevitel:		MĚSTO SOKOLOV, ROYKOVSKA 1329 , SOKOLOV 356 01			
Objednatel:		INC. ARCH. OLGA RŮŽIČKOVÁ , OCEPNOVA 510/2 , K. VARY 360 20			
Město staveb:		SOKOLOV , KARLOVSKÝ KRAJ		TEL.: 353 505 034 , MOBIL: 777 180 378	
Předmět:		Kanalizace		Předmět:	
Objekt:		***		PĚTR WISNIEWSKI	
Dátum:		D.1.4e - ZPRÁVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE		D.1.4e.06	
Stupeň:		DPS		D.1.4e.06	
Datum:		1/09/2018		D.1.4e.06	
Období:		PŮDORYS 2. NP – KANALIZACE		D.1.4e.06	