

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 5

k veřejné zakázce

„Městská knihovna, Staré náměstí 134 a 135, Sokolov“

zadávané v souladu
se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon) pro zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku na stavební práce

Režim zadávacího řízení	Zjednodušené podlimitní řízení dle § 52 písm. a) a § 53 zákona
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Profil zadavatele	https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky	25 000 000,- Kč bez DPH
Datum zahájení řízení	31.10.2018

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název: **Město Sokolov**
Sídlo: **Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov**
IČ/DIČ: **00259586/CZ00259586**
Datová schránka: **6xmbrxu**
Statutární zástupce: **Renata Oulehlová, starostka**

Kontaktní osoba zadavatele: **Mgr. Jana Zdvořáková, odbor rozvoje města**
tel. +420 354 228 325
e-mail: jana.zdvorakova@mu-sokolov.cz

Q.

Zadavatel poskytuje na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace podané prostřednictvím systému EZAK dne 16.11.2018 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Dotaz:

1. Tesařské konstrukce
Chybí pomocné krokve 60x180, kontralatě 60x60, kontaktní difúzní fólie, ukončovací dřevěné profily k nadkroevní izolaci.
2. V rozpočtu chybí tepelná izolace a hydroizolace ploché střechy.

Odpověď:

Dotaz č. 1 - Opraveny rozměry pomocných krokví - viz DET_A a Kniha skladeb A. V rozpočtu doplněno - viz oddíl tesařské konstrukce, difúzní folie pol.255.

Dotaz č. 2 - Tepelná izolace a hydroizolace je zahrnuta ve výkazech výměr v oddílech 712 a 713.

V souvislosti s Vysvětlením Zadávací dokumentace č. 3 – č. 6 poskytuje zadavatel účastníkům následující **přílohy**:

- opravený Návrh Smlouvy o dílo (verze 3 ze dne 20.11.2018)
- Rozpočet – Výkaz výměr – verze 2
- PD – část 4

V Sokolově dne 21.11.2018

<u>Zadavatel:</u> MĚSTO SOKOLOV Rokycanova 1929 356 01 Sokolov	<u>Podpis:</u>  Renata Oulehlová, starostka
--	---