

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV
Odbor životního prostředí
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE: -- / 27.06.2017

ČÍSLO SPISU: 49045/2017/OŽP/JISK

ČÍSLO JEDNACÍ: 49045/2017/OŽP/JIRY

ČÍSLO EVIDENČNÍ: 62571/2017

- dle rozdělovníku

VYŘIZUJE: Jindřiška Rychnová

TEL.: +420 359 808 177

E-MAIL: jindriska.rychnova@mu-sokolov.cz

DATUM: 19.07.2017

SOUHRNNÉ VYJÁDŘENÍ

„Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově - p.č. 1742/1, 2272/5, 2273/10, 2273/6, 2273/7, 2273/8 a 2273/9, k.ú. Sokolov“

Dne 27.06.2017 obdržel Městský úřad Sokolov, Odbor životního prostředí, žádost o souhrnné vyjádření k výše uvedené akci pro stavební povolení. K předloženým projektovým podkladům vydává odbor životního prostředí Městského úřadu Sokolov následující vyjádření:

Vyjádření z hlediska nakládání s odpady (zákon č. 185/2001 Sb.)

(Ing. Jitka Škrabalová, tel. +420 359808 170)

Pokud bude z hlediska nakládání s odpady vzniklými v průběhu stavby dodržen postup dle předložené PD, nemáme připomínek.

Vyjádření z hlediska ochrany ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb.)

(Ing. Jitka Škrabalová, tel. +420 359808 170)

Vzhledem k tomu, že součástí stavby budou demoliční práce, které jsou nevyjmenovaným stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší, je k řízení stavebního úřadu třeba závazné stanovisko dle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší. Žádost o závazné stanovisko byla již podána dne 27.06.2017.

Vyjádření z hlediska ochrany přírody a krajiny (zákon č. 114/1992 Sb.)

(Ing. Linda Tomesová, tel. +420 359808 166)

V rámci předmětné stavby bude dle projektové dokumentace nutné pokácení 2 ks dřevin. Ke kácení kulovitého javoru o obvodu kmene 81 cm (nikoliv 55 cm jak je uvedeno v souhrnné technické zprávě) bude nutné vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Příslušným orgánem ochrany přírody k vydání povolení je Městský úřad Sokolov. Dle situace stavby se počítá s výsadbou 13 ks dřevin v areálu pobytového zařízení. Orgán ochrany přírody požaduje doplnění projektu o konkrétní druhy k výsadbě a jejich minimální parametry.

Výkopovými pracemi nesmí dojít k poškození kořenového systému dřevin nacházejících se v blízkosti stavby. Dřeviny budou zajištěny dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Orgán ochrany přírody zdůrazňuje nutnost provádět výkopy v kořenové zóně dřevin pouze ručně nebo s pomocí odsávací techniky. Při výkopech se nesmí přetínat kořeny s průměrem 2 cm a více. Poraněním je třeba zabránovat, popřípadě je nutno kořeny ošetřit. Kořeny je třeba ostře přetnout a místa řezu zahladit. Stromy je nutné chránit před mechanickým poškozením vypořádávaným bedněním z fošen vysokým nejmeně 2 m. Korunu stromu je nutno chránit před poškozením stroji a vozidly, popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru. Za poškození dřevin hrozí postih dle § 87 nebo 88 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Vyjádření z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (zákon č. 334/1992 Sb.)

(Ing. Jitka Škrabalová, tel. +420 359808 170)

Bez připomínek, stavbou nejsou dotčeny pozemky zemědělského půdního fondu.

Vyjádření z hlediska státní správy lesů (zákon č. 289/1995 Sb.)

(Ing. Jitka Škrabalová, tel. +420 359808 170)

Bez připomínek, stavbou nejsou dotčeny zájmy chráněné lesním zákonem.

Vyjádření z hlediska vodoprávního (zákon č. 254/2001 Sb.)

(Ing. Radomíra Kiclová, tel. +420 359808 174)

Z hlediska ochrany vod nemáme připomínek.

„otisk razítka“

Ing. Jitka Škrabalová

vedoucí odboru životního prostředí

ROZDĚLOVNÍK:

Žadatelé:

Město Sokolov, IČO: 00259586, Rokycanova 1929, Sokolov, 356 01 Sokolov 1,
v zastoupení: **Petr Hradil, IČO: 87152339, Pelhřimov 36, Cheb, 350 02 Cheb 2**

Na vědomí:

Městský úřad Sokolov – odbor stavební a územního plánování