

Váš dopis	
Ze dne:	
Naše značka:	777/2017
Vyřizuje:	Olga Bulandrová
Kontakt:	Tel: 352 304 250 E-mail:
Datum:	12.9.2017

Žadatel:

**Projekční kancelář Beránek & Hradil
Svobody 1
350 02 Cheb**

Věc: Novostavba pobytového zařízení na p.č. 2273/6, 2272/5, 2273/5, 1742/1 k.ú. Sokolov, ul. Sokolovská – vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení.

K předložené projektové dokumentaci na výstavbu pobytového zařízení nemáme připomínky za těchto podmínek:

- pro zásobení objektu pitnou vodou bude využita stávající přípojka vody, která bude zrekonstruována, v místě odbočení pro objekt na p.č. 2278 požadujeme osadit šoupě
- fakturační vodoměr dodá a osadí na přípojku naše společnost (středisko Vodovody – město), vodoměrná sestava bude vystrojena dle ČSN 75 5409, ČSN 75 5411
- na základě předloženého výpočtu potřeby pitné a požární vody bude v objektu osazen fakturační vodoměr DN50
- stávající fakturační vodoměr DN40 pro výměňkovou stanici musí být z důvodu navýšení výroby TUV vyměněn za DN50 (středisko Vodovody – město)
- na vodovodní přípojku doporučujeme při realizaci osadit lokalizační vodič pro vyhledávání potrubí
- veřejná část vodovodní přípojky bude provedena z materiálu z PE100RC
- požadujeme umístění orientační tabulky o poloze šoupěte
- vodovodní přípojku provést dle ČSN 75 5411
- kanalizační přípojka musí být provedena dle ČSN 75 6101 (spád, zaústění)
- veřejná část kanalizační přípojky bude provedena z materiálu UltraRib2 případně kamenina
- vypouštěné odpadní vody z pobytového zařízení musí být trvale v souladu s hodnotami kanalizačního řádu pro město Sokolov.

Napojení kanalizační přípojky na stávající síť ve správě Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o. a kontrolu přípojky před záhozem provede středisko Kanalizační síť, **p. Petr Mrázek**, t.č. 603 157 004.

Napojení vodovodní přípojky na stávající síť ve správě Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o. a kontrolu přípojky před záhozem provede středisko Vodovody – město, **p. Petr Bari**, t.č. 603 545 013.



**Vodohospodářská
společnost Sokolov, s.r.o.**

V průběhu výstavby musí být zachován bezporuchový provoz stávajících vodovodů a kanalizací, požadujeme případné střety s nimi projednávat okamžitě na místě.

V místech, kde dojde ke křížení nebo souběhu s naším zařízením je nutné přizvat uvedené provozní středisko ke kontrole provedených prací před záhozem.

Před napojením přípojek se stavebník dostaví na odd. technické dokumentace k uzavření odběrného místa (*doloží doklad o vlastnictví připojované nemovitosti*) a přidělení evidenčního listu přípojek.

Následně kontaktuje příslušné provozní středisko, které provede napojení přípojek a osazení fakturačního vodoměru.

Při realizaci přípojek vyplní stavebník s pracovníkem provozu evidenční list přípojky, který mu bude přidělen. Součástí evidenčního listu musí být geodetické zaměření přípojek (*zaměření zajistí stavebník nebo je možné dojednat s vedoucím pracovníkem příslušného střediska*).

Veřejná část vodovodní a kanalizační přípojky bude provedena současně za přítomnosti pracovníků příslušného střediska.

Po splnění těchto požadavků bude se stavebníkem (majitelem připojované nemovitosti, pozemku) uzavřena smlouva na dodávku vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací ve správě Vodohospodářské společnosti Sokolov, s. r. o.

S pozdravem

Ing. Jiří Braun

Manažer technického útvaru

®

VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLEČNOST SOKOLOV, s.r.o.
technická dokumentace a GIS
356 01 Sokolov

Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.

Jiřího Dimitrova 1619 • 35601 Sokolov

Tel.: 601 279 279, 840 111 111 • E-mail: info@voss.cz • www.voss.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl C 2378 u Krajského soudu v Plzni

IČ: 45351325 • DIČ: CZ45351325

pro provoz Rokycany: Stehlikova 131/2 • 33701 Rokycany

by  **VEOLIA**