



Projekční kancelář Beránek&Hradil
Petr Hradil
Svobody 1
350 02 Cheb

Vaše značka:

Naše značka:

Teplofikace /2017

Vyřizuje:

Klein/359808621

Sokolov dne:

31.8.2017

Věc: **Vyjádření k projektové dokumentaci**

K projektové dokumentaci „**Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově – zdravotně technické instalace**“ část PD D 1,4 a, z 07/2017 **nemáme námitek.**

U projektové dokumentace „**Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově-zařízení vytápění**“ je v části projektové dokumentace „**Schéma zapojení předávací stanice**“, č. výkresu D1.4.d.8 uvedena hodnota „**primár vstup**“ léto 80°C. Připomínáme, že způsob vytápění výměňkové stanice umístěné v objektu Sokolovská 1507 je ekvitermní, kdy v mimoútopném období není ÚT dodáváno.

S pozdravem

KLEIN Petr
vedoucí Teplofikace

Sokolovská bytová s.r.o.
Komenského 77, 356 40 Sokolov

24