

Váš dopis zn.:	
Ze dne:	
Naše značka:	779/2017
Vyřizuje:	<b>Olga Bulandrová</b>
Kontakt:	Tel: 352 304 250 E-mail: olga.bulandrova @voss.cz
Datum:	14.9.2017

**Žadatel:**  
**p. Petr Hradil**  
**Svobody 1**  
**350 02 Cheb**

**Kat.území: Sokolov**

**P.p.č.: 2273/6, 2272/5, 2273/5, 1742/1**

**Akce: Novostavba bytového zařízení ul.Sokolovská**

**Účel: vyjádření k existenci podzemních sítí**

V zájmovém území výše uvedené stavby **se nachází** podzemní zařízení **vodovod a kanalizace** ve správě naší společnosti (viz.**orientační zákres** na přiložené situaci).

Akci je možné provádět za těchto podmínek:

- před zahájením řízení požadujeme předložit projektovou dokumentaci k odsouhlasení (projektovou dokumentaci požadujeme předložit v elektronické podobě formát PDF, dwg bude použito pouze pro vnitřní potřebu Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o., posouzení a odsouhlasení napojení na síť ve správě naší společnosti).
- **výstavba veřejné části vodovodní a kanalizační přípojky bude provedena současně za přítomnosti pracovníků příslušného střediska.**
- **po realizaci přípojek vody a kanalizace bude provozovateli (Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.) předáno geodetické zaměření přípojek (zaměření zajistí stavebník nebo je možné dojednat s vedoucím pracovníkem příslušného střediska).**
- v dostatečném předstihu před zahájením prací bude informován pracovník příslušného provozu a bude s ním projednán způsob a průběh provádění prací v místě souběhu a křížení se zařízením ve správě naší společnosti
  - **Vodovod - středisko Vodovody - město, p. Petr Bari, t.č.603 545 013**
  - **Kanalizace - středisko Kanalizační síť, p. Petr Mrázek, t.č.603 157 004**
- při provádění terénních úprav požadujeme, aby byla zachována hloubka uložení stávajícího potrubí
- v případě navýšení či snížení stávajícího terénu více jak o 50 cm, požadujeme předložit návrh řešení ochrany stávajícího potrubí před poškozením a zámrzem k odsouhlasení.
- před zahájením akce je nutné provést vytyčení těchto sítí, po dobu výstavby je třeba sítě plně respektovat
- při křížení nebo souběhu dodržet ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- zachovat veškeré dotčené nadzemní části, tj. poklopy šachet, šoupat, hydrantů apod.

**Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.**

Jiřího Dimitrova 1619 • 35601 Sokolov

Tel.: 601 279 279, 840 111 111 • E-mail: info@voss.cz • www.voss.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl C 2378 u Krajského soudu v Plzni

IČ: 45351325 • DIČ: CZ45351325

pro provoz Rokycany: Stehlikova 131/2 • 33701 Rokycany



- u nadzemních částí staveb a konstrukcí, pevně spojených se zemí, požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace dle zákona 274/2001Sb. §23:

vodorovná vzdálenost od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500mm včetně, **1,5 m**
  - u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500mm, **2,5 m**
  - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti z výše uvedených bodů od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m
- případné zemní práce 1 m od hrany potrubí je možno provádět pouze ručně
  - v ochranném pásmu zařízení není možné rovněž provádět výsadbu stromů apod.
  - v místech, kde dojde ke křížení nebo souběhu s naším zařízením je nutné přizvat provozní středisko ke kontrole prováděných prací v průběhu výstavby
  - v průběhu výstavby musí být zachován bezporuchový provoz stávajících vodovodů a kanalizací
  - v průběhu stavby a po její realizaci musí zůstat trasy a přístup k vodohospodářskému zařízení v naší správě volně přístupné
  - po realizaci stavby budou veškeré dotčené nadzemní části vodohospodářského zařízení předány uvedenému pracovníkovi příslušného provozu a bude proveden zápis o předání
  - při zasahování do pozemních komunikací je stavebník povinen přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řadu a kanalizační stoky mající vazbu na terén nebo pozemní komunikaci
  - tyto práce smí stavebník provádět pouze s vědomím a se souhlasem provozovatele vodovodu nebo kanalizace
- vytyčení sítí: **p. Brožek, t.č. 352 304 223(603 204 901)** (měř.vůz 603 857 053)
  - zakres sítí je pouze orientační
  - platnost potvrzení 6 měsíců

S pozdravem

**Ing. Jiří Braun**

Manažer technického útvaru

VODOHOSPODÁŘSKÁ  
SPOLEČNOST SOKOLOV, s.r.o.  
*technická dokumentace a GIS*  
356 01 Sokolov

Přílohy: situace s orientačním zákresem sítí



