



Projekční kancelář Beránek&Hradil  
Petr Hradil  
Svobody 1  
350 02 Cheb

*Vaše značka:*

*Naše značka:*

Teplofikace /2017

*Vyřizuje:*

Klein/359808621

*Sokolov dne:*

21.9.2017

**Věc: Vyjádření z hlediska existence inženýrských sítí**

K Vaší žádosti ze dne 8.9.2017 o vyjádření k akci „**Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově SO 01 a SO 01 Komunikace, zpevněné plochy a inženýrské sítě**“ Vám sdělujeme, že se ve Vámi zakresleném zájmovém území nacházejí naše inženýrské sítě – teplovod. Situaci se zakresleným teplovodem přikládáme k tomuto vyjádření. V zájmovém území se také nachází podzemní topný kanál, který vychází z prostor výměňkové stanice. V případě, že v místě topného kanálu mimo komunikaci by bylo plánováno zvýšené zatížení než je v současnosti musí být proveden statický posudek únosnosti stavební části topného kanálu, aby nedošlo k jeho poškození, a tím i možnému propadnutí.

Platnost tohoto vyjádření je do 09/2018.

S pozdravem

KLEIN Petr  
vedoucí Teplofikace

**Sokolovská bytová s.r.o.**  
Komenského 77, 356 40 Sokolov

(24)

Příloha: 1x situace se zakresleným teplovodem



