



U-8MF2E8




Provozn? proud : 12,6A
P??kon : 7,8kW
Pojistka : 25 A




Jisti?

400v 3N ~50Hz




S-56MY2E5A




230v ~50Hz

Jisti? s pojistkou
5 A

Provozn? proud : 0,35 A
P??kon : 45 W




S-56MY2E5A




230v ~50Hz

Jisti? s pojistkou
5 A

Provozn? proud : 0,35 A
P??kon : 45 W




S-56MY2E5A




230v ~50Hz

Jisti? s pojistkou
5 A

Provozn? proud : 0,35 A
P??kon : 45 W




S-56MY2E5A




230v ~50Hz

Jisti? s pojistkou
5 A

Provozn? proud : 0,35 A
P??kon : 45 W



S-56MY2E5A



230v ~50Hz

Jisti? s pojistkou
5 A

Provozn? proud : 0,35 A
P??kon : 45 W

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Pavel Tezaur		GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Ing. arch. Václav Zůna		Pavel TEZAUR	
INVESTOR: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov		Projektant vytápění a vzduchotechniky		Májkovského 10, Karlovy Vary	
MÍSTO STAVBY: p. č. 2273/6, 2272/5, 2273/7, 2273/8, 2273/9, 2273/10, 1742/1, k. ú. Sokolov		Tel: 355327462, email: tezaurp@seznam.cz		IČ: 4452517	
AKCE: Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově		FORMÁT: 4 A4		DATUM: 08/2017	
ČÁST: D.1.4.c Zařízení vzduchotechniky, klimatizace		STUPEŇ PD:		ZAKÁZKA ČÍSLO:	
VÝKRES: Schéma zapojení PANASONIC-elektro		VÁLŽEV:		ARCHIVNÍ ČÍSLO:	
		MĚŘITVO: D.1.4.c.23		Č. VÝKRESU:	