
2xKUCHYŇSKÝ SPOTŘEBIČ 23kW, 2,6m3/h KU20 plynový typu A
NTL DOMOVNÍ PLYNOVOD VNITŘNÍ–ocelové potrubí popř.systém VIEGA–měď
−0,820=+458,320
2273/6
bývalá základní škola
POBYTOVÉ ZAŘÍZENÍ
±0,000=+459,140
2272/5
5/4"
4300
3000
15800
7000
3200
1000
11700
d63/5,8 STÁVAJÍCÍ
NOVÁ PŘÍPOJKA d63/5,8
d40/3,7 NOVÝ
d110/6,3 ZRUŠENÝ
d110/6,3 NOVÝ
d110/6,3 STÁVAJÍCÍ
Napojení na NTL plynovou přípojku d63/5,8
plynoměrná skříň 500x500x300 osazena HUP DN32, plynoměrem G4 max.5,2m3/h ZP
napojení na stávající plynovodní řad NTL PE d110/6,3
asf.
zám.
1
ŘEZ VENKOVNÍM VEDENÍM
FOLIE
POTRUBÍ PE–SDR11
350
200
100
MIN.KRYTÍ 1,2m
PÍSKOVÉ LOŽE
NTL plynovod venkovní STÁVAJÍCÍ
NTL plynovod venkovní NOVÝ
NTL plynovod vnitřní NOVÝ
PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ PROVÉST VYTÝČENÍ INŽ.SÍTÍ JEJICH SPRÁVCI PODLE KOORDINAČNÍ SITUACE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ
Vypracoval Ing. Petr Bůžek
Zodp. projektant
Tech. kontrola
Kreslil
Ing. Petr Bůžek KLIMATECHNIK 353 01 Mariánské Lázně e-mail: klimatechnikpb@seznam.cz
Investor Město Sokolov
formát A3
datum 10/2017
Akce NOVOSTAVBA POBYT.ZAŘÍZENÍ V ULICI SOKOLOVSKÁ V SOKOLOVĚ
D.1.4.b–plynová odběrná zařízení
účel RP
č. zakázky
č. kopie
archivní č.
Obsah výkresu SITUACE, PŮDORYS 1.NP
Měřítko 1:200
Č. výkresu 1