



Poznámka:

Při rozvícení světla na chodbě 0.01 se zapne jednotka poz. č. 23.1

Při spuštění ventilátorů poz. č. 15.1, 16.1 se bude zvyšovat výkon jednotky



70–365 m<sup>3</sup>/h  
Venkovní vzduch



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Pavel Tezaur		GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Ing. arch. Václav Zůna		Pavel TEZAUR Projektant vytápění a vzduchotechniky Majakovského 10, Karlovy Vary IČ: 44662912 Tel: 355327462; email: tezaurp@seznam.cz	
INVESTOR: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov					
MÍSTO STAVBY: p. č. 2273/6, 2272/5, 2273/7, 2273/8, 2273/9, 2273/10, 1742/1, k. ú. Sokolov				FORMÁT:	2 A4
AKCE: Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově				DATUM:	08/2017
				STUPEŇ PD:	
				ZAKÁZKA ČÍSLO:	
				ARCHIVNÍ ČÍSLO:	
ČÁST: D.1.4.c Zařízení vzduchotechniky, klimatizace				NÁZEV:	
VÝKRES: Schéma zapojení chodba 0.01				MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU: D.1.4.c.19