

ROZVADĚČ RO-2 - STÁVAJÍCÍ

Rozvodnice	STÁVAJÍCÍ SKŘÍŇ 800*200/400 XVTL-BF-8/4/20
Poloha:	NA POVRCHU
Barva:	ŠEDÁ
Dveře:	Plechové plné se zámkem
Zadní kryt:	Součást rozvaděčové skříně
Konstrukce:	S DIN lištami
Počet fad, modulů:	Počet fad 5, Počet modulů min, 56 modulů - SÍŤ Počet modulů min, 14 modulů - DAG

ROZVADĚČ OBEZDÍ A PŘED ROZVADĚČ OSADIT PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

ROZVADĚČ RO-13 - NAHRADIT STÁVAJÍCÍ ROZVODNICI NOVOU

Rozvodnice	KLV-U-4/56-F
Poloha:	POD OMÍTKU
Barva:	BÍLÁ
Dveře:	Plechové plné se zámkem
Zadní kryt:	Součást rozvaděčové skříně
Konstrukce:	S DIN lištami
Počet fad, modulů:	Počet fad 4, Počet modulů min, 56 modulů

ROZVADĚČ RO-13 - NOVÁ ROZVODNICE

Rozvodnice	KLV-U-4/56-F
Poloha:	POD OMÍTKU
Barva:	BÍLÁ
Dveře:	Plechové plné se zámkem
Zadní kryt:	Součást rozvaděčové skříně
Konstrukce:	S DIN lištami
Počet fad, modulů:	Počet fad 4, Počet modulů min, 56 modulů

ROZVADĚČ RO-22 - NAHRADIT STÁVAJÍCÍ ROZVODNICI NOVOU

Rozvodnice	BF-U-4/96
Poloha:	POD OMÍTKU
Barva:	BÍLÁ
Dveře:	Plechové plné se zámkem
Zadní kryt:	Součást rozvaděčové skříně
Konstrukce:	S DIN lištami
Počet fad, modulů:	Počet fad 4, Počet modulů min, 96

ROZVADĚČ RO-24 - NAHRADIT STÁVAJÍCÍ ROZVODNICI NOVOU

Rozvodnice	BF-U-4/96
Poloha:	POD OMÍTKU
Barva:	BÍLÁ
Dveře:	Plechové plné se zámkem
Zadní kryt:	Součást rozvaděčové skříně
Konstrukce:	S DIN lištami
Počet fad, modulů:	Počet fad 4, Počet modulů min, 96





SCHÉMA ROZVODŮ VČETNĚ NAPOJENÍ VZT



I N S T A L A C E :

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM
OD ZDROJE DLE ČSN 33-2000-4-41ed.2.Z1, ČL.413.-1, PŘÍLOHA NM3
NAPĚTOVÁ SOUSTAVA 3*230/400V, TN-C-S, 3+PE+N, 50Hz AC

P O Z N :

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A PŮDORYSY ELEKTROINSTALACE
VEŠKERÉ DETAILY BUDOU UPŘESNĚNY DOAVATELI TECHNOLOGIE A INVESTOREM
ŽÁDNÉ ZMĚNY NEMOHOU BÝT PROVEDENY BĚZ SOUHLASU INVESTORA !!!

Vypracoval/zodp. projektant: Bedřich Chmelík	Vedoucí projektant: Ing. Roman Gajdoš	HIP: Ing. Roman Gajdoš	Projektová kancelář Bedřich Chmelík tel: 604971721 Závodu míru 578/5 36017 Karlovy Vary IČO 15712231
Investor: Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov			Formát: 10A4
Akce: Zimní srtadion - stavební úpravy šaten Sokolov, p.p.č. 2527, k.ú. Sokolov 1. ETAPA B.2 - Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvod			Datum: 02/2018 Účel: DPS Č. zakázky: C02_2018
Obsah výkresu: Schémata zapojení			Měřítko: - / Č. výkresu: B.5.