



LEGENDA

- P Písořový ventil G 1/2"
- U Stojánkový ventil na jednu vodu G 12"
- S Sprchový ventil na jednu vodu a omezenou dobu výtoku+sprchový set na zed
- K Klozet diturvitový zvláštní vč. montážní předstěny SV G 1/2"
- VD Baterie nástěnná G 1/2"
- CSV Centrální směšovací ventil G 3/4";max.vst.teplota 85 oC; výstupní teplota 55 oC
- H Hydrant nástěnný s tvarově stálou hadicí 30 m + přídatná skříň s hadicí 20 m
- Pítná voda (SV)
- Teplá užitková voda (TUV; 85 oC)
- Teplá užitková voda (TUV2; 45 oC)
- Cirkulace (CTUV)

Vypracoval Rudolf Bárta	Zodp. projektant Rudolf Bárta	Nedoucí projektu Ing.Roman Gajdoš	Rudolf Bárta – KPK Na Prácheň 11 Karlovy Vary	
Stavebník Město Sokolov Rokycanská 1929, Sokolov			formát	3A4
Stavba Zimní stadion–stavební úpravy šaten Sokolov, p.č.2527,k.ú.Sokolov ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			datum	12.2017
			účet	PpPS
			č. zakázky	21.2017
			archivní č.	171121
Obsah výkresu Půdorys rozvodu vody 2.N.P.			Měřítko 1:100	Č. výkresu 6