

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 5

k veřejné zakázce

„Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově“

zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) v podlimitním řízení na veřejnou zakázku na stavební práce.

Režim zadávacího řízení	Otevřené řízení dle § 56 Zákona
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Profil zadavatele	https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky	136 905 774,- Kč bez DPH
Datum zahájení řízení	14. 12. 2018

Zadávací řízení bylo zahájeno odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem veřejné zakázky F2018-043507.

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název:	Město Sokolov
Sídlo:	Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČ/DIČ:	00259586/CZ00259586
Datová schránka:	6xmbrxu
Statutární zástupce:	Renata Oulehlová, starostka
Kontaktní osoba zadavatele:	Mgr. Jana Zdvořáková , odbor rozvoje města tel. +420 354 228 325 e-mail: jana.zdvorakova@mu-sokolov.cz

Zadavatel poskytuje, na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace podané prostřednictvím systému EZAK dne 04.01.2019, Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Dotaz:

1)

Prosím o upřesnění: TZ stavebně – architektonické části uvádí na straně 25 a 33 dostatečně podrobný popis, který určuje typ konstrukce SDK podhledů skladba A,B je v souladu s předloženým výkazem výměr. Skladby pod písmeny C až H nejsou v souladu s výkazem výměr.

2)

Prosím o upřesnění: Projektová dokumentace obsahuje složku mobiliáře (zařízení interiéru) položkový výkaz dodávku těchto prací nepožaduje. Prosím vysvětlení

Děkuji a s pozdravem

Odpověď:

- 1) Soulad mezi technickou zprávou a výkazem výměr odpovídá projekčnímu zadání vyjma:
 - a. položky č. 300 (typ "C"): ve Výkaze výměr doplněna položka na přidání jedné vrstvy tepelné izolace tl. 40 mm.
 - b. položky 296 (typ E) a 297 (typ F) jsou v TZ psané jako zvukově izolační podhledy do vlhka respektive do sucha a ve VV jsou uvedeny jako standardní SDK podhled.
Upravena položka ve Výkaze výměr.
- 2) Mobiliář není součástí této veřejné zakázky, proto není uveden ani ve Výkaze výměr.

Přílohy:

Zadávací dokumentace – Výzva – verze 2 (14.01.2019)

Výkaz výměr (novostavba) – verze 2 (14.01.2019)

V Sokolově, dne 14.01.2019

<u>Zadavatel:</u> MĚSTO SOKOLOV Rokycanova 1929 356 01 Sokolov	<u>Podpis:</u> Renata Oulehlová, starostka
--	---