

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

k veřejné zakázce

„Víceúčelová městská stezka Sokolov, Bohemia – Stará Ovčárna“

zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020 (dále jen metodický pokyn), který tvoří přílohu č. 3 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce (vydání platné od 15. 05. 2018) pro zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku na stavební práce.

Režim zadávacího řízení	Zjednodušené podlimitní řízení dle § 52 písm. a) a § 53 zákona
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Profil zadavatele	https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
Předpokládaná hodnota zakázky	14.602.216,- Kč bez DPH
Datum zahájení řízení	03. 1. 2019

IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název:	Město Sokolov
Sídlo:	Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČ/DIČ:	00259586/CZ00259586
Statutární zástupce:	Renata Oulehlová, starostka
Kontaktní osoba zadavatele:	Ing. Sandra Linhová, odbor rozvoje města tel. +420 354 228 284, e-mail: sandra.linhova@mu-sokolov.cz

Zadavatel poskytuje na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace podané prostřednictvím systému EZAK dne 14. 01. 2019 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Dotaz:

Dotaz č. 1:

V soupisu prací požaduje zadavatel ocenit položky ocelového trubkového zábradlí žárově pozinkovaného. V PD je uveden u zábradlí rozměr DN 64. Tento rozměr se nám u výrobců trubek bohužel nepodařilo dohledat. Bude zadavatel akceptovat ocenění zábradlí například z trubek DN 65 s vnějším průměrem 76,1 mm? Tyto trubky jsou již z výroby pozinkovány a bude nutno je v místech svarů obrousit. Požaduje zadavatel následnou úpravu svarů žárovým zinkováním nebo bude postačující úprava nátěrem?

Dotaz č. 2:

V PD u větve D je ve výkresu zábradlí a vzorovém řezu uváděn rozměr zábradlí DN 64 a v příčných řezech rozměr DN 100. Který ze zadaných rozměrů má být pro nacenění použit? Upraví zadavatel PD, aby byly jednotlivé přílohy v souladu?

Odpověď:

Odpověď k dotazu č. 1:

Zadavatel bude akceptovat zábradlí z trubek DN 65, žárově zinkovaných s následnou úpravou svarů žárovým zinkováním.

Odpověď k dotazu č. 2:

Pro ocenění má být použit rozměr DN 64, resp. DN 65 viz. dotaz č. 1. Zadavatel nebude provádět úpravu PD, směrodatný je výkres D.3.11 Zábradlí, v tomto případě se nejedná o změnu PD, která by měla zásadní vliv na průběh veřejné zakázky.

V Sokolově, dne 17. 01. 2019

<u>Zadavatel:</u> MĚSTO SOKOLOV Rokycanova 1929 356 01 Sokolov	<u>Podpis:</u>  Renata Oulehlová, starostka města
--	---