

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 14

k veřejné zakázce

„Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově“

zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) v podlimitním řízení na veřejnou zakázku na stavební práce.

Režim zadávacího řízení	Otevřené řízení dle § 56 Zákona
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Profil zadavatele	https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky	133 759 380,- Kč bez DPH
Datum zahájení řízení	14. 12. 2018

Zadávací řízení bylo zahájeno odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem veřejné zakázky F2018-043507.

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název:	Město Sokolov
Sídlo:	Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČ/DIČ:	00259586/CZ00259586
Datová schránka:	6xmbrxu
Statutární zástupce:	Renata Oulehlová, starostka
Kontaktní osoba zadavatele:	Mgr. Jana Zdvořáková, odbor rozvoje města tel. +420 354 228 325 e-mail: jana.zdvorakova@mu-sokolov.cz

Zadavatel poskytuje, na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace podané prostřednictvím systému EZAK dne 30.01.2019, Vysvětlení zadávací dokumentace č. 14:

Dotaz:

Dotaz č. 1:

Dle informací od dodavatele oken referenční firma uvedená ve výpisu výplní již tyto skla nevyrábí. Lze použít jinou variantu, než je uvedena v PD?

Dotaz č. 2:

Pol. č. 123, 124 v části Slaboproud má měrnou jednotku objem, prosíme zadavatele o upřesnění této položky.

Co znamená měrná jednotka označena j. v části Vytápění u položek č. 35 – 37? Dále není dodavateli jasné, co znamená měrná jednotka stk – část Silnoproud pol. č. 471, 472, 495, 649. Domnívá se dodavatel správně, že MJ – pcs jsou kusy?

Dotaz č. 3:

V části VO – pol. č. 80, 81 – jak může zadavatel předpovídat kolik km bude činit doprava mechanizace na stavbu a jakou skládku využije?

Dle předpokladu účastníka výběrového řízení si každý dodavatel může určit vlastní variantu. Co znamená obsah pol. č. 77 – PPV?

Dotaz č. 4:

V části Slaboproud pol. č. 84, 85 (119, 120) – dle názoru dodavatele jsou tyto dvě položky duplicitní. Odhad rezervy a prořez je totéž. Prosíme o sloučení. Totéž i v části EPS+NZS pol. č. 29, 30 (47, 48).

Pol. č. 125, 174, 175 (v části EPS+NZS u pol. č. 51, 54) – z čeho zde má být určeno procentuální množství? Žádáme zadavatele, aby u těchto položek určil procenta nebo aby ujasnil z jaké části mají být tyto položky vypočteny, toto zadání je neúplné.

Odpověď:

Dotaz č. 1:

V případě, že se skla uvedená ve výpisu výplní nevyrábí, je možné je nahradit sklem se stejnými (požadovanými) technickými vlastnostmi (světelné – přenos i odraz, tepelné, požární odolnost, hlukové, váhové, rozměrové atd.) od jiného výrobce.

Dotaz č. 2:

Ve výkaze výměr změněny textace MJ do češtiny.

Dotaz č. 3:?

Tato položka bude oceněna dle možností dodavatele. Skládka není určena, je věcí dodavatele.

PPV = Podíl přidružených výkonů

Dotaz č. 4:

Položky mají vždy souvislost s oddílem, nebudou sloučeny.

Přílohy:

V Sokolově, dne 01.02.2019

<u>Zadavatel:</u> MĚSTO SOKOLOV Rokycanova 1929 356 01 Sokolov	<u>Podpis:</u>  Renata Oulehlová, starostka
--	---

