

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 5

k veřejné zakázce

*„Sokolov p.č. 2439/1 a p.č. 2531 revitalizace tenisového
areálu“ – I. etapa*

zadávané v souladu
se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon) pro zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku na stavební práce

Režim zadávacího řízení	Zjednodušené podlimitní řízení dle § 52 písm. a) a § 53 zákona
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Profil zadavatele	https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
Předpokládaná hodnota zakázky	7 867 416,- Kč bez DPH
Datum zahájení řízení	13.02.2019

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název:	Město Sokolov
Sídlo:	Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČ/DIČ:	00259586/CZ00259586
Statutární zástupce:	Renata Oulehlová, starostka
Kontaktní osoba zadavatele:	Mgr. Jana Zdvořáková, odbor rozvoje města tel. +420 354 228 325 e-mail: jana.zdvorakova@mu-sokolov.cz

Zadavatel poskytuje na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace podané prostřednictvím systému EZAK dne 19.02.2019 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Dotaz:

Oplocení SO 04

- Jaká má být síla stěny sloupku oplocení?
- Kotvení sloupků do hl.0,5m je z důvodu výšky plotu a páky nedostatečné. Doporučení dodavatelů je použít sloupky o délce 4,8m až 5m. Prosím tedy o upřesnění.
- Ve výkazu výměr a v projektu chybí vzpěry oplocení v počtu minimálně 17ks.
- Ve výkazu výměr je uveden počet bran 5ks, ale v situaci a pohledech oplocení je uvažováno s 6ks. Prosíme tedy o upřesnění, jaký počet bran je správný.

Odpověď:

Dobrý den,

k výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující:

- Trubka 89/3 mm,
- Sloupky mohou být prodlouženy o 0,5 m na celkovou délku 5,0 m,
- Vzpěry doplněny – 16 ks,
- Počet branek ve výkazu opraven na 6.

Přílohy:


Výkaz výměr (opravený)

V Sokolově, dne 27.02.2019

Zadavatel:

MĚSTO SOKOLOV
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

Podpis:



Renata Oulehlová, starostka