

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 7

k veřejné zakázce

**„Sokolov p.č. 2439/1 a p.č. 2531 revitalizace tenisového
areálu“ – I. etapa**

zadávané v souladu
se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon) pro zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku na stavební práce

Režim zadávacího řízení	Zjednodušené podlimitní řízení dle § 52 písm. a) a § 53 zákona
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Profil zadavatele	https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
Předpokládaná hodnota zakázky	7 867 416,- Kč bez DPH
Datum zahájení řízení	13.02.2019

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název:	Město Sokolov
Sídlo:	Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČ/DIČ:	00259586/CZ00259586
Statutární zástupce:	Renata Oulehlová, starostka
Kontaktní osoba zadavatele:	Mgr. Jana Zdvořáková, odbor rozvoje města tel. +420 354 228 325 e-mail: jana.zdvorakova@mu-sokolov.cz

Zadavatel poskytuje na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace podané prostřednictvím systému EZAK dne 21.02.2019 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

Dotaz:

1)

V projektové dokumentaci pro demolice se píše, že má být objekt bourán na dvě etapy. A v projektové dokumentaci nové budovy není nijak řešeno, že se má objekt stavět na dvě etapy. Dokonce objekt skladového zázemí je v situaci popsán jako součást první etapy a přitom je v části, která se dle PD Demolice nemá bourat v první etapě. Prosím tedy o upřesnění co je správně.

2)

Ve výkazu výměr jsou položky 432 až 435 zábradlí na gabionové zdi. Z projektu není patrné z jakého materiálu zábradlí má být, vzhled a kotvení do gabionové zdi. Prosíme tedy o upřesnění.

Odpověď:

Dobrý den,


k výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující

1) Původně bylo uvažováno s demolicí objektu na dvě etapy na základě požadavku na nepřerušovaný provoz klubu i během výstavby. Pokud to není technologicky možné s ohledem na provedení novostavby, může být „etapizace“ ETAPY I. vypuštěna.

2) Původně bylo uvažováno se stavbou gabionové zdi ve větším rozsahu, „severní“ gabionová zeď byla s ohledem na vyšší nákladů zrušena, zábradlí je kotveno k železobetonové zdi rampy.

Přílohy: Výkaz výměr (opravený)

V Sokolově, dne 27.02.2019

<u>Zadavatel:</u> MĚSTO SOKOLOV Rokycanova 1929 356 01 Sokolov	<u>Podpis:</u>  Renata Oulehlová, starostka
--	---