

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 9

k veřejné zakázce

***„Sokolov p.č. 2439/1 a p.č. 2531 revitalizace tenisového  
areálu“ – I. etapa***

zadávané v souladu  
se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen zákon) pro zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku na stavební práce

|                               |                                                                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Režim zadávacího řízení       | Zjednodušené podlimitní řízení dle § 52 písm. a) a § 53 zákona                                              |
| Druh veřejné zakázky          | Stavební práce                                                                                              |
| Profil zadavatele             | <a href="https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html">https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html</a> |
| Předpokládaná hodnota zakázky | 7 867 416,- Kč bez DPH                                                                                      |
| Datum zahájení řízení         | 13.02.2019                                                                                                  |

## 1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

|                             |                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název:                      | Město Sokolov                                                                                               |
| Sídlo:                      | Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov                                                                             |
| IČ/DIČ:                     | 00259586/CZ00259586                                                                                         |
| Statutární zástupce:        | Renata Oulehlová, starostka                                                                                 |
| Kontaktní osoba zadavatele: | Mgr. Jana Zdvořáková, odbor rozvoje města<br>tel. +420 354 228 325<br>e-mail: jana.zdvorakova@mu-sokolov.cz |

Zadavatel poskytuje na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace podané prostřednictvím systému EZAK dne 22.02.2019 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:

Dotaz:

Dotaz 1

Ve výkazu výměr je uvedena montáž oken pomocí PUR pěny a v projektu je uvedeno, že montáž oken a dveří má být provedena bez použití PUR pěny. Prosíme tedy o ujasnění co platí.

Dotaz 2

Ve výkazu výměr jsou položky č.138, 140, 142 popsány jako plastové dveře, ale v projektu jsou tyto dveře uvedeny takto:

p.č.138 - D/6 dveře dřevěné

p.č.140 - D/1 dveře hliníkové

p.č.142 - D/7 dveře ocelové

Prosím tedy o ujasnění co platí.

Dotaz 3

V projektu je obvodové zdivo z tepelně izolačních tvárnic a vodorovná izolace je z folie PVC. Pokud je vodorovná izolace z PVC, má být dle dodavatele tvárně ochráněna vrstvou cca 5cm betonu, viz výtah níže. V projektu není PVC folie kryta betonovou vrstvou.

Podmínky provádění:

- Položena hydroizolace (živičná) pod obvodovými stěnami (při použití PVC folie je nutná krycí betonová vrstva v tl. cca 5 cm).

Máme tedy uvažovat s krycí vrstvou anebo máme uvažovat s živičnou izolací?

Dotaz 4

Ve výkazu výměr p.č.149 je v počtu 12 kus, ale když to porovnáme s výpisem prvků v technické zprávě, nějak se nemohu dopočítat. Předpokládám, že v p.č.149 jsou napočítané dřevěné dveře D3 - v počtu 10ks a D5 - v počtu 1ks, celkem tedy 11ks a ve výkazu výměr je uvedeno 12ks.

Dále nikde ve výkazu výměr není uvedena pozice D2 - hliníkové dveře. Prosím tedy o upřesnění případně o úpravu výkazu výměr

Odpověď:

Dobrý den,

**Dotaz 1**

Prováděcí norma ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování již NEPŘIPOUŠTÍ použití montážní pěny na bázi PUR jako jediného kotevního prvku...viz citace z normy: „Plnicí pěna nemůže být použita jako konstrukční kotvící prostředek a nesmí být použita jako jediný uzavírací materiál připojovací spáry, pokud nesplňuje požadavky na připojovací spáru... a nemá dostatečnou elasticitu pro kompenzaci dilatačních pohybů v připojovací spáře a není schopna zajistit vyšší difúzní odpor na jedné straně spáry oproti straně druhé.”

**Dotaz 2**

Jak již bylo uvedeno výše, vstupní dveře do hlavního objektu jsou pouze plastové – viz D/1,

- D/6 - dřevěné celoprosklené,
- D/1 – dveře vstupní plastové,
- D/7 – dveře vstupní do skladů ocelové.

**Dotaz 3**

Dodavatel tvárnic jen doporučuje použití základací malty bez ohledu na použitou izolaci, izolaci je nutné chránit před poškozením, a to bez ohledu na použitý materiál, betonová vrstva je jeden z možných technologických postupů pro zajištění dostatečné ochrany izolace proti poškození, jiným neméně důležitým prvkem při ochraně izolace může být šikovnost řemeslníků nebo např. ochranná vrstva z geotextilie.

**Dotaz 4**

Zadavatel provedl opravu ve výkaze výměr – viz výše.

**Přílohy: Výkaz výměr (opravený)**

V Sokolově, dne 27.02.2019

|                                                                                                  |                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Zadavatel:</u><br><br><b>MĚSTO SOKOLOV</b><br><b>Rokycanova 1929</b><br><b>356 01 Sokolov</b> | <u>Podpis:</u><br><br>Renata Oulehlová, starostka |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

