

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 10

k veřejné zakázce

*„Sokolov p.č. 2439/1 a p.č. 2531 revitalizace tenisového
areálu“ – I. etapa*

zadávané v souladu
se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon) pro zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku na stavební práce

Režim zadávacího řízení	Zjednodušené podlimitní řízení dle § 52 písm. a) a § 53 zákona
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Profil zadavatele	https://ezak.sokolov.cz/profile_display_2.html
Předpokládaná hodnota zakázky	7 867 416,- Kč bez DPH
Datum zahájení řízení	13.02.2019

1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE


Název:	Město Sokolov
Sídlo:	Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČ/DIČ:	00259586/CZ00259586
Statutární zástupce:	Renata Oulehlová, starostka
Kontaktní osoba zadavatele:	Mgr. Jana Zdvořáková, odbor rozvoje města tel. +420 354 228 325 e-mail: jana.zdvorakova@mu-sokolov.cz

Zadavatel poskytuje na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace podané prostřednictvím systému EZAK dne 25.02.2019 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:

Dotaz:

Dotaz 1

Nadezdívka nad věncem je vyložena o 125mm, ale tvárnice YTONG mohou být vykonzolovány maximálně o 1/5 délky, čili v našem případě o 60mm. Prosím tedy o vyjasnění provedení tohoto detailu. Děkuji.




Odpověď:

Dobrý den,

Dotaz 1

Detail nad okenními otvory byl upraven do následující podoby:



Přílohy:

V Sokolově, dne 27.02.2019

Zadavatel:

MĚSTO SOKOLOV
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

Podpis:


Renata Oulehlová, starostka